



| | | |
|------------------|---------------|-----------|
| НАРОДНО СЪБРАНИЕ | | |
| Вх.№ | 154 - 06 - 16 | |
| Дата | 05 | , 05 2021 |

14 19
X

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на енергетиката

Изх. № E-02-00-34
05.05.2021
Дата

ЧРЕЗ
Г-ЖА ИВА МИТЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 45-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-Н АНДРЕЙ ВЪЛЧЕВ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
ОТ ПГ НА „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН”
В 45-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Към Ваш изх. № 154-06-16/20.04.2021 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Безопасната и икономически ефективна експлоатация на АЕЦ Козлодуй

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,

Във връзка с постъпил в Министерство на енергетиката парламентарен въпрос с вх. № E-02-00-34/21.04.2021 г., Ви информирам за следното:

На 20.11.2020г. след презареждане със свежо ядрено гориво и пуска на 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ в началото на 26-та кампания, в процеса на повишаване на топлинната мощност на реактора до номиналната, е установено по-високо ниво на активността на топлоносителя на първи контур в сравнение със стойностите, измервани през изминалата 25-та горивна кампания.

Регистрираните стойности на активността са в рамките за нормална експлоатация,

съгласно изискванията на Технологичния регламент за безопасна експлоатация на блока и предписанията на заводската и конструкторска документация.

Газообразните изхвърляния през вентилационните тръби остават на обичайното си ниво – хиляди пъти по-ниски от контролните стойности. Във връзка с възникналата ситуация, Агенцията за ядрено регулиране е предприела действия по компетентност.

На 22.01.2021 г. в 1 часа и 16 мин. пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ бе изключен от енергийната система на страната след задействане на аварийната защита на реактора. Всички системи на блока са сработили съгласно проектните алгоритми. Причината за изключването е задействане на защита по време на рутинни операции. Няма отклонение от нормалната радиационна обстановка. В 23.08 часа на 22 януари 2021 г. пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ бе включен в енергийната система на страната. Направени са всички необходими проверки, с които е потвърдена работоспособността на системите и съоръженията на блока. Във връзка с настъпилото събитие е извършена проверка от Агенцията за ядрено регулиране, в резултат на която е констатирано, че няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация.

Съгласно утвърдените правила в АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД след всяко случило се събитие същото се анализира от Комисия за анализ на събития. Същият подход е приложен и по отношение на горецитирани събития, като са предприети съответните коригиращи мероприятия.

С уважение,

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
Министър на енергетиката

