



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № ЗЛ100-2041....., екз. № 1
..... 19.02......2020 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО
ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И
ОБЩЕСТВЕН РЕД
ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ПЛАМЕН НУНЕВ

На Ваш изх. № КС-053-06-7/12.02.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НУНЕВ,

Министерството на вътрешните работи подкрепя законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен в Народното събрание от Славчо Атанасов и група народни представители на 07.02.2020 г., като предлага т. 3, 9, 10, 11, 12, 15 и 17 от Приложение № 1 към чл. 76, ал. 1 да придобият следната редакция:

▪ Точка 3 „Материалът, дизайнът и конструкцията на трибуните трябва ясно да показват, че са предназначени за постоянна употреба. Оградите да са здраво закрепени и не по-ниски от 2 метра.“

▪ Точка 9 „Всеки стадион трябва да има функциониращо аварийно осветление, което да покрива всички части на стадиона, включително евакуационните пътища, като при прекъсване на общественото електрозахранване следва да се осигури аварийно осветление със собствено независимо електрическо захранване с автоматично превключване.“

▪ Точка 10 „На територията на стадиона трябва да има обособено, ясно обозначено, напълно оборудвано помещение за оказване на първа помощ на зрителите, както и помещение за работа със задържаните лица“.

▪ Точка 11 „Всеки стадион трябва да има изградено видео наблюдение и оперативен координационен център с изглед към цялата вътрешна част на стадиона и служебните помещения, както и възможности за комуникация между лицата и представителите на съответните служби, отговорни за безопасността и реда на стадиона.“

▪ Точка 12 „Оперативен координационен център трябва да бъде снабден с цветни монитори, свързани с камерите за видео наблюдение, които да имат възможности за запис на видео материали, управление на камерите и за отпечатване на снимки“.

▪ Точка 15 „На всички входове на стадиона трябва да има осигурен пропускателен режим и подвижни преградни съоръжения, осигуряващи поединичното влизане на зрители, които след пропускане на същите се отстраняват. На входовете следва да се осигури контролна апаратура за претърсване на лица и предмети и да се предвидят места за приемане и съхраняване на вещи“.

▪ Точка 17 „Осигурена възможност за охраняване на всички входове, както и тези водещи към терена по време на мача. Следва да са предвидени спасителни аварийни изходи с врати по всеки пътеход, с възможност за отваряне на същите към игралното поле, с дистанционно и ръчно или само с ръчно управление“.

МИНИСТЪР:

