



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

№ 07-656-28-10
София, 11.12 2016 г.

ОТНОСНО: Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката, одобрена с решение № ОП-655-01-8 от 27.01.2016 г. на главния секретар на Народното събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В законоустановения срок в Народното събрание е постъпило искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката. Въпросите са следните:

Въпрос № 1: „Според Количествено-стойностна сметка в част IV. Отопление, вентилация и климатизация, т. 1 е записано следното относно VRV система за кота – 1,75 м: позиция 1.: Доставка и монтаж на външен термопомпен VRV агрегат на R.410A, студ/топл. 20/55 квт, N 15kW/380V – 1бр

В обяснителната записка към проекта разработената VRV система е с студ/топл. мощност от: 39.6 квт/35.9 квт.

Според чертежите същият агрегат е с студ/топл. мощност от: 55.9 квт/62.5квт.

Моля пояснете с каква мощност да оферираме?”

Въпрос № 2: „В количествената сметка в част IV. Отопление, вентилация и климатизация, позиции от 2 до 5, са изброени конвектори за висок степенен монтаж – 9 бр. Според чертежите също са девет. Според обяснителната записка на проекта бройката е 8 бр.

Моля пояснете каква бройка да оферираме?”

Въпрос № 3: „В позиция 27 от количествената сметка за VRV системата на кота - 5.65м, мощността е студ/топл. 28/31 квт, N 8kW/380V, така е и по чертеж, но според обяснителната записка е студ/топл. мощност от: 20.3 квт/20.3 квт

Моля пояснете с каква мощност да оферираме?”

Въпрос № 4: „Относно врати от КСС, в част I. Архитектурно-строителни и демонтажни работи В позиции 36, 37, 51, 54, 55, 58 се изисква врати дървени, позиции 58-алуминиева. В проекта част Пожарна безопасност се изисква на кота -5,70 врата 90/200 с огнеустойчивост EI 60 – т.е. метална на щок; на ниво -1,75 са предвидени 180/230 и 170/220 с огнеустойчивост EI 60 – което означава метални на щок.

Моля да уточните количествата на огнеустойчивите врати и на дървените врати?”

На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки в качеството си на лица за контакт, определени в раздел I.1. от Решение № ОП-655-01-8 от 27.01.2016. на главния секретар на Народното събрание и в раздел I.1 и Приложение А.1 от Обявление за обществена поръчка № ОП-655-00-27 от 27.01.2016 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 710175 от 27.01.2016 г., Ви уведомяваме следното.

По първия въпрос:

В документацията за участие в процедурата е предоставен одобрен инвестиционен проект - Приложение № 2в. В обяснителната записка по част ОВК към проекта за кота -1,75 проектантът е разработил изчисления за VRV система за отопление и охлаждане за студова мощност (при 35°C) 39,6 квт и за топлинна мощност (при -16°C) 35,9 квт.

В Чертеж 1, част: ОВК е показано мястото на външния агрегат и е дадено примерно решение с конкретна машина с две паралелно работещи тела с общи мощности: студ/топл. мощност от: 55,9 квт/62,5квт.; N общо15kW/400V-3 N.

За постигане на необходимите параметри на VRV системата участникът следва да оферира агрегат с параметри, които трябва да покриват параметрите, посочени в р-л IV „Отопление, Вентилация и Климатизация”, буква А „VRV система на кота – 1,75”, позиция 1 „Доставка и монтаж на външен термопомпен VRV агрегат на R.410A; студ/топл. 20/55 квт, N 15kW/380V” от количествената и количествено-стойностната сметка (Приложения № 2б и № 6 към документацията).

По втория въпрос:

В количествената и количествено-стойностната сметка (Приложения № 2б и № 6 към документацията за участие), в р-л IV „Отопление, Вентилация и Климатизация”, буква А „VRV система на кота – 1,75”, в позиции 2, 3, 4 и 5 са посочени съответните количества на конвекторите за високостенен монтаж, които участникът следва да оферира. Същите са с описани характеристики и са общо 9 броя, като местата за монтажа им са указани в Чертеж 1, част: ОВК.

По третия въпрос:

В документацията за участие е предоставен одобрен инвестиционен проект - Приложение № 2в. В обяснителната записка по част ОВК към проекта за кота -5,70 проектантът е разработил изчисления за VRV система за отопление и охлаждане за студова мощност (при 35°C) 20,3 квт и за топлинна мощност (при -16°C) 20,3 квт.

В Чертеж 1 част: ОВК е показано мястото на външния агрегат и дадено примерно решение с конкретна машина с едно тяло с мощности: студ/топл. мощност от: 28,0 квт/31,5 квт.; N 8kW/400V-3 N.

За постигане на необходимите параметри на VRV системата, участникът следва да оферира агрегат с параметри, които трябва да покриват параметрите, посочени в р-л IV „Отопление, Вентилация и Климатизация”, буква В „VRV система на кота -5,70”, позиция 27 „Доставка и монтаж на външен термопомпен VRV агрегат на R.410A; студ/топл. 28/31 квт, N 8kW/380V” от количествената и количествено-стойностната сметка (Приложения № 2б и № 6 към документацията).

По четвъртия въпрос:

В количествената и количествено-стойностната сметка (Приложения № 2б и № 6 към документацията за участие), в раздел I „Архитектурно-строителни и демонтажни работи”, в позиции 36, 37, 51, 54, 55 и 58 са посочени количествата и характеристиките на общо 16 броя врати.

Вратата на кота -5,70 с размер 90/200 см (позиция 36 от КС и КСС), извеждаща към коридор и отваряща се по посока на евакуацията, и вратата на кота – 1,75 с размер 170/220 см (позиция 58 от КС и КСС), извеждаща към вътрешното стълбище с асансьор, следва да бъдат с клас на огнеустойчивост EI 60, съгласно изискванията в инвестиционния проект, част: Пожарна безопасност (Приложение № 2в към документацията за участие), при съобразяване със съответните им характеристики, посочени в позиции 36 и 58 от

количествената и количествено-стойностната сметка - Приложения № 26 и № 6 към документацията за участие. Вратата по позиция 36 от КС и КСС е дървена, а тази по позиция 58 от КС и КСС – алуминиева.

Вратата с размери 180/230 см, посочена в обяснителната записка, т. 2.8., Ниво -1,75 и в Чертеж 2/2 към част: Пожарна безопасност на инвестиционния проект (Приложение № 2в към документацията за участие), е съществуваща към момента, не е предмет на настоящата обществена поръчка и не следва да бъде оферирана.

Видно от гореизложеното, всички 16 броя оферирани врати следва да отговарят на характеристиките в КС и КСС, а две от тях трябва да покриват и изискването за клас на огнеустойчивост EI 60.

Надяваме се, че настоящите разяснения са изчерпателни и Ви удовлетворяват. Желаем Ви успешно представяне в процедурата!

**началник на отдел „Стопански дейности”
в дирекция „Управление на собствеността”:**

Екатерина Георгиева

**главен експертен сътрудник в отдел „Стопански дейности”
в дирекция „Управление на собствеността”:**

инж. Николай Бацев