



**НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ СТРОИТЕЛНО-
МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) – ПОДМЯНА НА АМОРТИЗИРАНИ
ЕЛЕМЕНТИ НА ЗАХРАНВАЩАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА НА
СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В СОФИЯ,
ПЛ. „НАРОДНО СЪБРАНИЕ” № 2

(Одобрена с решение № ОП 655-01-64 от 16.06.2016 г.
на главния секретар на Народното събрание)

СЪДЪРЖАНИЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) – ПОДМЯНА НА АМОРТИЗИРАНИ
ЕЛЕМЕНТИ НА ЗАХРАНВАЩАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА НА СГРАДАТА НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В СОФИЯ, ПЛ. „НАРОДНО СЪБРАНИЕ” № 2

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- А. Обект и предмет на обществената поръчка
- Б. Техническа спецификация и условия за изпълнение на обществената поръчка
- В. Критерий за възлагане

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

- А. Условия за участие
- Б. Информация относно личното състояние и критериите за подбор. Доказателства.

III. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

IV. ЕЗИК НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

- 1. Техническо предложение
- 2. Ценово предложение. Предлагаща цена и начин на образуване
- 3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
- 4. Документ за обединение (в случаите, в които е приложимо)
- 5. Опис на представените документи

VI. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

VII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- А. Отваряне на офертите
- Б. Разглеждане на офертите
- В. Оценка и класиране на офертите
- Г. Обявяване на резултатите от проведената открита процедура
- Д. Сключване на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение № 1** Решение № ОП 655-01-64 от 16.06.2016 г. на главния секретар на Народното събрание за откриване на процедура
- Приложение № 1а** Обявление за обществената поръчка
- Приложение № 2** Техническа документация
 - 2.1. Техническа спецификация
 - 2.2. Количествена сметка
 - 2.3. Одобрен инвестиционен проект
- Приложение № 3** Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
- Приложение № 4** Образец на техническо предложение
- Приложение № 4.1.** Образец на количествена сметка
- Приложение № 5** Образец на ценово предложение
- Приложение № 6** Образец на количествено-стойностна сметка
- Приложение № 7** Проект на договор

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание“ № 2, се осъществява въз основа на решение № ОП-655-01-64 от 16.06.2016 г. на главния секретар на Народното събрание (Приложение № 1 към документацията).

С горесцитираното решение главният секретар на Народното събрание е одобрил обявлението за обществената поръчка (Приложение № 1а) и настоящата документация.

От датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до настоящата документация за участие на адрес: www.parliament.bg, „Профил на купувача“.

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на откритата процедура, се регламентират от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и настоящата документация. Процедурата се осъществява и ръководи от комисия, която се назначава от възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите.

A. Обект и предмет на обществената поръчка

1. Обектът на обществената поръчка е строителство.

2. Предмет на обществената поръчка са строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание“ № 2.

За строителството, предмет на поръчката, има одобрен инвестиционен проект във фаза работен проект (Приложение № 2.3 към документацията) и издадено разрешение за строеж.

Обектът представлява строеж първа категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „м“ от Закона за устройство на територията. Сградата на Народното събрание е със статут на архитектурно-строителен исторически и художествен паметник на културата с категория „национално значение“.

Б. Техническа спецификация и условия за изпълнение на обществената поръчка

1. Техническа спецификация

Видовете и количествата строително-монтажни работи, предмет на обществената поръчка, изискванията на възложителя към вложените строителни продукти и към начина на изпълнение са посочени в техническата документация (Приложение № 2 към документацията) и в настоящия раздел.

СМР се извършват съгласно одобрения инвестиционен проект и изискванията на възложителя при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната, правилата по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

СМР се изпълняват в режим на ограничен достъп до сградата. Съгласно ПМС № 181/20.07.2009 г. Народното събрание е стратегически обект. Това налага необходимостта за физическите лица, които ще извършват дейности по изпълнение на поръчката в сградата на Народното събрание, след сключване на договора да бъде издадено разрешение от Държавна агенция „Национална сигурност“ при условията и по реда на чл. 43 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн. ДВ бр. 17 от 19.02.2008 г., посл. изм. ДВ бр. 27 от 05.04.2016 г.). Снабдяването с разрешенията за съответните лица следва да бъде осъществено своевременно, така че да бъде обезпечено изпълнението на СМР в предвидения срок.

2. Срок за изпълнение на поръчката - до 4 (четири) месеца от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Строително-монтажните работи, предмет на поръчката, ще се изпълняват в условия на работещо Народно събрание. Задължително условие е строително-монтажните работи да се изпълняват само в събота, неделя, понеделник и вторник, като в понеделник и вторник е недопустимо прекъсване на ел. храненето от 8:00 до 18:00 часа.

В срок до 5 (пет) работни дни от сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя на възложителя за съгласуване подробен календарен график за изпълнение на поръчката.

3. Местоизпълнение на поръчката - сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2.

3.1. Оглед

Извършването на оглед на местоизпълнението на СМР е задължително условие за участие в процедурата. Участници, които не са извършили предварителен оглед на обекта, ще бъдат отстранявани от участие.

Оглед може да бъде извършван всеки работен ден до 21.07.2016 г. по време, когато няма пленарни заседания. Датата и часът се съгласуват предварително на телефони: 02/939-24-59 и 02/939-36-17.

За извършване на огледа участникът и/или представителите му трябва да носят със себе си лична карта.

След завършване на огледа се съставя и подписва двустранен протокол, удостоверяващ осъществяването му. Протоколът се изготвя в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

4. Гаранционен срок

Гаранционният срок за изпълнените СМР не може да бъде по-кратък от **8 (осем) години** съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок на монтираните строителни продукти, съоръжения и материали е съгласно гаранционния срок, определен от техния производител. Гаранционното обслужване се осъществява при строго спазване на нормативните изисквания, извършва се на място и включва разходи за труд, резервни части, транспорт и др. Времето за реакция при възникнал проблем е до 2 (два) часа от уведомяването. По време на гаранционния срок изпълнителят отстранява за своя сметка всички възникнали недостатъци и подменя безплатно всички компоненти, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж или на лошо качество. Гаранционното обслужване се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя и нормативните изисквания. Участникът описва подробно предлаганите условия на гаранционно обслужване, в т.ч. извършване на профилактика на електрическата система съгласно нормативните изисквания.

Гаранционните срокове се предлагат в години и започват да текат от датата на издаване на разрешение за ползване на строежа от съответния компетентен орган.

5. Предлагаща цена и начин на образуване

Ценовата оферта задължително включва пълния обем СМР, включен в количествено-стойностната сметка (Приложение № 6 към документацията).

Не се допуска ценова оферта за част от обществената поръчка.

Ценовата оферта съдържа **обща стойност** за изпълнение на поръчката, **единични цени за СМР по видове** съгласно количествено-стойностната сметка и **показатели за образуване на единичните цени**. Същата се изготвя съобразно приложените в тази документация образци на ценово предложение (Приложение № 5 към документацията) и количествено-стойностна сметка (Приложение № 6 към документацията).

5.1. Показатели за образуване на единични цени

Участниците представят показатели за образуване на единични цени, а именно:

- средна часова ставка на труда;
- допълнителни разходи върху труда;
- доставно-складови разходи;
- печалба.

Показателите за образуване на единични цени се посочват в образеца на ценово предложение (Приложение № 5 към документацията)

5.2. Единични цени

Участниците предлагат единични цени за СМР по видове съгласно количествено-стойностната сметка (Приложение № 6 към документацията).

Предложените единични цени не подлежат на промяна и трябва да бъдат съобразени изцяло с условията, посочени в настоящия раздел на тази документация. Единичните цени са в левове и включват всички необходими разходи.

За всяка позиция (вид СМР) в количествено-стойностната сметка се посочва **единична цена за единица мярка, включително материали, труд, допълнителни разходи, печалба и др.**

Единичните цени не включват ДДС.

В случай че не е посочена единичната цена за отделна позиция (вид СМР), същата ще се счита включена в общата стойност на поръчката и няма да се включва в каквито и да е други плащания.

5.3. Обща стойност на обществената поръчка

Общата стойност на поръчката се посочва в левове, без ДДС. Тя включва всички разходи за изпълнението ѝ, в т.ч. цената на вложените материали, труд, допълнителни разходи, печалба, непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната сметка и др.

Общата стойност на поръчката не може да надвишава 150000 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС.

5.4. Формални условия при посочване на цените

При посочване на цените участниците са длъжни да спазват следните формални изисквания:

- цените, указани в таблиците, се посочват с цифри, а в текстовата част – с цифри и думи;
- при разминаване между цифрите и думите за вярна се приема цената, написана с думи;
- цените се посочват като единични цени за единица мярка и като обща стойност за съответната позиция;
- независимо от вида на допуснатата грешка при посочване на цените, неблагоприятните последици са за сметка на участника.

5.5. Начин на плащане

Плащането на стойността (цената) на поръчката се извършва по банков път, в левове, както следва:

- авансово (само в случай на иницирано от участника такова предложение) до 30 % от стойността - в срок от 5 (пет) работни дни от сключване на договора срещу представена 100 % гаранция, издадена в полза на Народното събрание, обезпечаваща авансовото предоставените средства с начислен ДДС, във форма по избор на изпълнителя. Гаранцията е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец № 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и протокол за приемане на действително (фактически) вложени материали и изпълнени СМР, или по-ранен акт, установяващ изпълнението на СМР с количество и стойност, равна или по-голяма от аванса;
- до 80 % от стойността - в срок от 5 (пет) работни дни от подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец № 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на

строителството) и протокол за приемане на действително (фактически) вложени материали и изпълнени СМР;

- остатъкът до 100 % от окончателната стойност - в срок от 5 (пет) работни дни от подписването на протокол за установяване годността за ползване на строежа (Акт образец №16 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от Държавна приемателна комисия по чл. 177 ЗУТ и окончателен приемателно-предавателен протокол за приемане изпълнението на поръчката.

Плащането на изпълнените СМР се извършва въз основа на посочените единични цени в количествено-стойностната сметка (Приложение № 6 към документацията) и по действително извършени работи, определени чрез двустранно подписан протокол за количеството и стойността на действително (фактически) вложени материали и извършени СМР.

При възлагане на непредвидени видове СМР до размера, посочен в количествено-стойностната сметка, изпълнителят представя на възложителя анализни цени, формирани по предложените от него показатели за образуване на единични цени (Приложение № 5 към документацията), придружени от фактури за закупени материали. Така изготвените и представени анализни цени се одобряват от възложителя.

В. Критерий за възлагане

Критерият за възлагане на обществената поръчка е „най-ниска цена“. Методиката за оценка е посочена в раздел VIII.В от настоящата документация.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

А. Условия за участие

1. В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 ЗОП, както и на минималните изисквания за допустимост, определени с критериите за подбор, както следва:

1.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60 ЗОП

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) в трета група за изпълнение на строежи първа категория.

1.2. Икономическо и финансово състояние съгласно чл. 61 ЗОП

1.2.1. Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот в размер 300000 (триста хиляди) лева, в това число минимален оборот от строителство в размер 250000 (двеста и петдесет хиляди) лева, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.

1.2.2. Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност” с минимално покритие съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

1.3. Технически и професионални способности съгласно чл. 63 ЗОП

1.3.1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.

*Под идентично или сходно да се разбира строителство, изграждане, основен ремонт, реконструкция на електрически съоръжения и уредби ниско и средно напрежение.

1.3.2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалент) с обхват, приложим към предмета на поръчката.

1.3.3. Участникът следва да прилага система за опазване на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалент) с обхват, приложим към предмета на поръчката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, съответният критерий за подбор се прилага за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.

В случай че при изпълнение на поръчката участникът ползва капацитета на трети лица, последните следва да отговарят на критерия за подбор, за доказването на

който участникът се позовава на техния капацитет.

2. Възложителят отстранява от участие в откритата процедура участник, когато:

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл.159а - 159г, чл.172, чл.192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1, в друга държава членка или трета страна;

2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника (освен ако размерът на неплатените дължими данъци или социални осигуровки е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси), или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

2.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

2.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.9. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в обществената поръчка.

3. Когато участникът е юридическо лице изискванията по т. 2.1, т. 2.2 и т. 2.7 се прилагат за лицата, посочени в чл. 40 ППЗОП.

4. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, същият се отстранява от участие, когато някое от основанията за отстраняване е налице за член на обединението.

5. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП, а именно:

- че е погасил задълженията си по т. 2.3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

- че е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

- че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 ЗОП.

6. Когато при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители или капацитета на трети лица, те следва да отговарят на изискванията по т. 2.

7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

8.1. Участниците в обединението от физически и/или юридически лица следва да определят партньор, който да представлява обединението пред възложителя за настоящата обществена поръчка.

8.2. При изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението отговарят солидарно.

9. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съобразно законодателството на държавата, в която е установен.

10. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица не могат пряко или косвенно да участват в откритата процедура, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

11. Участниците в процедурата са длъжни да уведомят писмено възложителя в тридневен срок от настъпване на обстоятелства по т. 2.1 до т. 2.9 вкл. и по т. 10.

Б. Информация относно личното състояние и критериите за подбор. Доказателства.

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване, посочени в т. 2.1 до т. 2.9 вкл. и т. 10, и съответствието с поставените в раздел II.A, т. 1 критерии за подбор чрез представяне на попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 3 към документацията). Същият е достъпен в електронен вариант на профила на купувача на адрес: www.parliament.bg.

Единният европейски документ за обществени поръчки съдържа следните части:

Част I. Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка и за възлагащия орган или за възложителя

Част II. Информация за икономическия оператор

Част III. Критерии за изключване

Част IV. Критерии за подбор

Част V. Намаляване броя на квалифицираните кандидати

Част VI. Заключителни положения

Отделните части на ЕЕДОП се попълват от участника в обществената поръчка при спазване на следните указания:

а) в ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

б) участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП.

в) участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на едно или повече трети лица по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.

г) участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата.

д) когато в обществената поръчка участва обединение от физически и/или юридически лица, ЕЕДОП се представя за всяко едно от лицата, участващи в обединението.

е) когато изискванията по т. 2.1, т. 2.2 и т. 2.7 от раздел II.A на настоящата документация се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, информацията по т. 2.1, т. 2.2 и т. 2.7 от раздел II.A се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко или за някои от тези лица. В този случай част IV от ЕЕДОП „Критерии за подбор“ се попълва само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).

ж) когато за участник в обществената поръчка (икономически оператор) е налице някое от основанията за отстраняване, посочени в т. 2.1 до т. 2.8 вкл. от раздел II.A на настоящата документация, и преди подаване на офертата той е

предприел мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Те се доказват като към ЕЕДОП се прилагат: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения, или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение и документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства (вж. чл. 45, ал. 2 ППЗОП).

з) липсата или наличието на основания за отстраняване по т. 2.9 и т. 10 от раздел II.A се отразява в част III.G от ЕЕДОП.

2. Доказателства

а) Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият представя копие на документ, от който е видно: правното основание за създаване на обединението; партньорът, който представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка; правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между тях и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

б) Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване, са:

- свидетелство за съдимост;
- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
- удостоверение от органите на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.

Документите, чрез които се доказва изпълнението на поставените критерии за подбор, са посочени в раздел III на обявлението за поръчката (Приложение № 1а към документацията) и са, както следва:

- валидно удостоверение за вписване в ЦПРС в трета група за изпълнение на строежи първа категория;

- справка за общия оборот и оборота от строителство за последните три приключили финансови години поотделно, в зависимост от датата, на която той е създаден или е започнал дейността си;

- доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ с минимално покритие съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

- списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Същият да съдържа информацията, необходима за доказване изпълнението на изискването по т. 1.3.1. от р-л II.A;

- валиден сертификат по стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалент) с обхват, приложим към предмета на поръчката;

- валиден сертификат по стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалент) с обхват, приложим към предмета на поръчката.

в) При поискване от страна на възложителя участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

III. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 % (пет процента) от стойността му. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваша изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

1.1. В случай, че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Народното събрание в **БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD**. Възложителят задържа гаранцията при условията на проекта за договор (Приложение № 7 към документацията).

1.2. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на Народното събрание и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което

възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност, равен на най-дългия предложен гаранционен срок. Текстът ѝ задължително се съгласува с възложителя. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на проекта за договор (Приложение № 7 към документацията).

1.3. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност, равен на най-дългия предложен гаранционен срок. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с възложителя. Възложителят упражнява правата си по застраховката при условията на проекта за договор (Приложение № 7 към документацията).

Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител **при сключване на договора.**

1.4. Възложителят освобождава гаранцията при условията, посочени в договора (вж. Приложение № 7 към документацията), без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при него.

2. При извършване на авансово плащане по договора възложителят изисква представяне на гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства в размера, посочен в офертата на определения изпълнител (до 30 % от стойността на договора). Той сам избира формата на гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

2.1. В случай че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Народното събрание в **БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.**

2.2. Банковата гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства, се издава в полза на Възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец № 15 от Наредба № 3) и протокол за приемане на действително (фактически) вложени материали и изпълнени СМР, или по-ранен акт, установяващ изпълнението на СМР с

количество и стойност, равна или по-голяма от аванса. Текстът ѝ задължително се съгласува с възложителя. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на проекта за договор (Приложение № 7 към документацията).

2.3. Застраховката, обезпечаваща авансово предоставените средства, следва да покрива пълната отговорност на изпълнителя за тези средства. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Същата е със срок на валидност равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец № 15 от Наредба № 3) и протокол за приемане на действително (фактически) вложени материали и изпълнени СМР, или по-ранен акт, установяващ изпълнението на СМР с количество и стойност, равна или по-голяма от аванса. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Текстът на застраховката се съгласува с възложителя. Възложителят упражнява правата си по застраховката при условията на проекта за договор (Приложение № 7 към документацията).

IV. ЕЗИК НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Офертата и всички документи и информация, подготвени от участниците в откритата процедура и цялата кореспонденция между тях и възложителя, следва да бъдат на български език.

Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на български език, за верността на който отговаря участникът.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всеки участник може да представи само една оферта за участие в откритата процедура.

При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Тя задължително следва да включва пълния обем на поръчката. Не се допуска оферта за част от обществената поръчка.

Офертата се изготвя само в един вариант, съобразно изискванията на Възложителя. Не се допуска предлагане на алтернативни решения (повече от

един вариант) по отношение на СМР, срокове, цени или други елементи от офертата.

Офертата съдържа:

1. Техническо предложение

1.1. Участниците описват подробно предлагания начин на изпълнение на СМР при спазване изискванията на възложителя, поставени в раздел I.Б. и Приложение № 2 към документацията, действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната.

Посочват се строително-монтажните работи по видове и количества в образеца на количествена сметка (Приложение № 4.1 към документацията).

Участниците представят подробна информация относно начина на изпълнение на поръчката (метода и средствата за осъществяване на предлаганите технически решения). В тази част от техническото предложение се описват всички необходими дейности и технологичния подход за изпълнение на поръчката при отчитане спецификата и местонахождението на обекта. Описанието следва да отговори на изискванията на възложителя и проектната документация.

По преценка на участника се предоставя всяка друга налична информация (без посочени цени), която участникът счита за необходима за доказване съответствието с изискванията на възложителя.

1.2. Срок за изпълнение - съобразно изискванията на възложителя, поставени в раздел I.Б.

1.3. Местоизпълнение на обществената поръчка - съобразно изискванията на възложителя, поставени в раздел I.Б.

1.4. Гаранционен срок - съобразно изискванията на възложителя, поставени в раздел I.Б.

1.5. Срок на валидност на офертата

Срокът на валидност на офертата включва времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Този срок е еднакъв за всички участници. Офертите на участниците в откритата процедура трябва да бъдат със срок на валидност 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за получаването им.

1.6. Съгласие с условията в проекта на договор, приложен към настоящата документация.

1.7. Изрично изявление, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: 1000 София, ул. "Уилям Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6000, интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

- Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика, София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001, интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”: София 1000, бул. „Дондуков” № 3, телефон: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail: secr-idirector@gli.government.bg.

1.8. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника (в случаите, в които е приложимо).

2. Ценово предложение

2.1. Предлагаема цена и начин на образуване

Участниците предлагат **обща стойност (цена)** за изпълнение на обществената поръчка, **единични цени** за всяка позиция (вид СМР) в количествено-стойностната сметка и **показатели за образуване на единични цени**, които се посочват съответно в образца на ценово предложение (Приложение № 5 към документацията) и на количествено-стойностна сметка (Приложение № 6 към документацията).

Общата стойност (цена) на поръчката се посочва в левове, без ДДС. Тя включва всички разходи за изпълнението ѝ, в т.ч. цената на вложените материали, труд, допълнителни разходи, печалба, непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната сметка и др.

Общата стойност на поръчката не може да надвишава 150000 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС.

Участниците предлагат единични цени за СМР по видове съгласно количествено-стойностната сметка (Приложение № 6 към документацията).

Предложените единични цени не подлежат на промяна и трябва да бъдат съобразени изцяло с условията, посочени в настоящата документация. Единичните цени са в левове и включват всички необходими разходи.

За всяка позиция (вид СМР) в количествено-стойностната сметка се посочва единична цена за единица мярка, включително материали, труд, допълнителни разходи, печалба и др.

Единичните цени не включват ДДС.

В случай че не е посочена единичната цена за отделна позиция (вид СМР), същата ще се счита включена в общата стойност на поръчката и няма да се включва в каквито и да е други плащания.

При посочване на цените участниците са длъжни да спазват следните формални изисквания:

- цените, указани в таблиците, се посочват с цифри, а в текстовата част – с цифри и думи;
- при разминаване между цифрите и думите за вярна се приема цената, написана с думи;
- цените се посочват като единични цени за единица мярка и като обща стойност за съответната позиция;
- независимо от вида на допуснатата грешка при посочване на цените, неблагоприятните последици са за сметка на участника.

2.2. Начин на плащане

Плащането на стойността (цената) на поръчката се извършва по банков път, в левове, както следва:

- авансово (само в случай на иницирано от участника такова предложение) до 30 % от стойността - в срок от 5 (пет) работни дни от сключване на договора срещу представена 100 % гаранция, издадена в полза на Народното събрание, обезпечаваща авансовото предоставените средства с начислен ДДС, във форма по избор на изпълнителя. Гаранцията е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец № 15 от Наредба № 3) и

протокол за приемане на действително (фактически) вложени материали и изпълнени СМР, или по-ранен акт, установяващ изпълнението на СМР с количество и стойност, равна или по-голяма от аванса;

- остатъкът до 80 % от стойността - в срок от 5 (пет) работни дни от подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец № 15 от Наредба № 3) и протокол за приемане на действително (фактически) вложени материали и изпълнени СМР;

- остатъкът до 100 % от окончателната стойност - в срок от 5 (пет) работни дни от подписването на протокол за установяване годността за ползване на строежа (Акт образец № 16 от Наредба № 3) от Държавна приемателна комисия по чл. 177 ЗУТ и окончателен приемателно-предавателен протокол за приемане изпълнението на поръчката.

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Попълненият и подписан ЕЕДОП за участника, а когато е приложимо - за всеки един от участниците в обединението, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката (вкл. и доказателствата по чл. 45, ал. 2 ППЗОП) е (са) задължителен(и) елемент(и) от съдържанието на офертата и е (са) нейна неразделна част.

4. Копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, партньорът, който представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между тях и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението (в случаите, в които е приложимо).

5. Опис на представените документи

VI. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Офертата е със съдържание съгласно чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Тя задължително следва да се съобрази с условията, поставени в раздел I.Б и да съдържа документите, информацията и елементите, посочени в раздел V от настоящата документация.

1. Предложенията по т. 1.1 до т. 1.7 от раздел V на документацията се правят в техническо предложение по образец (Приложение № 4 към документацията).

Към техническото предложение се прилага подписана и подпечатана от участника **количествена сметка** по образец (Приложение № 4.1 към документацията), представляваща неразделна част от него.

В случаите, в които е приложимо, към техническото предложение се прилага и документът по т. 1.8 от раздел V.

Техническото предложение се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр.

В образца на техническо предложение са оставени празни полета (редове), маркирани с точки, в които участникът попълва конкретните си предложения или други данни. Където е необходимо, възложителят дава допълнителни указания за попълване, намиращи се под или след съответното поле (ред). Празните полета (редове) се разширяват съобразно попълваната информация. При по-голям обем информация същата може да се изготви и представи в отделно приложение към техническото предложение, а в празното поле (ред) да се впише изрична препратка към него.

Техническото предложение трябва да е написано четливо, да няма механични или други явни поправки по него.

2. Предложенията по точка 2 от раздел V на документацията се правят в образците на ценово предложение (Приложение № 5 към документацията) и на количествено-стойностна сметка (Приложение № 6 към документацията). Същите се изготвят и подписват в един оригинален екземпляр.

Указанията за попълване на образца на техническо предложение важат и при попълване на образца на ценово предложение.

Попълнените и подписани образци се поставят в отделен непрозрачен плик, който се запечатва и обозначава с надпис: **„Предлагани ценови параметри” и фирма на участника. В същия плик по преценка на участника се поставят и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ.**

Така изготвената ценова оферта е неразделна част от офертата за участие в откритата процедура.

3. Към офертата се представя попълнен и подписан ЕЕДОП (Приложение № 3) за участника, а когато е приложимо - за всеки един от участниците в обединението, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката, вкл. доказателствата по чл. 45, ал. 2 ППЗОП (в случаите, в които е приложимо).

4. Към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, партньорът, който представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между тях и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението (в случаите, в които е приложимо).

5. Към офертата се представя и опис на представените документи.

Всички документи в офертата за участие в процедурата (с изключение на изрично посочените в ЗОП и ППЗОП), изготвени от участника, следва да носят подписа на лицето (лицата), което (които) го представлява(т) съгласно последните промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър (или еквивалентен) или друг акт.

Посочените по-горе документи по т. 1, т. 3, т. 4 (в случаите, в които е приложимо) и т. 5, заедно с отделно запечатания непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“ по т. 2, се поставят в непрозрачна опаковка, която се запечатва и надписва по следния начин:

София 1169, пл. „Княз Александър I” № 1,

Народно събрание, отдел „Обща канцелария”

за откритата процедура за строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на

Народното събрание в София, пл. „Народно събрание” № 2

Върху опаковката участникът поставя и надпис, съдържащ: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, точен адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

VII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Крайният срок за получаване на офертите в сградата на Народното събрание, **София 1169, пл. „Княз Александър I” № 1, отдел „Обща канцелария”, телефон: 02/939-30-59, е до 17:30 часа на датата, посочена в обявлението за поръчка.**

Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител – лично, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

При приемане на офертите върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, получени след изтичане на крайния срок, не се приемат от Народното събрание. Не се приемат и оферти, поставени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника след съответно отбелязване в регистъра.

В случай че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред отдел „Обща канцелария”, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във входящ регистър. В този случай се приемат оферти само от лица, които са включени в списъка.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

A. Отваряне на офертите

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Народното събрание, **пл. „Княз Александър I” № 1, първи етаж, зала 132, на датата, посочена в обявлението за поръчка.**

Действията на комисията по отваряне на офертите са публични. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Упълномощените представители на участниците представят документ, удостоверяващ представителната им власт.

Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, оповестява тяхното съдържание и проверява наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” не се отварят на този етап от процедурата и предлаганите цени не се съобщават на присъстващите (вж. по-долу буква „Б” на настоящия раздел).

След това комисията продължава работата си самостоятелно.

Б. Разглеждане на офертите

1. Комисията проверява съответствието на участниците и офертите им с предварително обявените условия.

1.1. Първо комисията проверява наличието и съответствието на представените документи с поставените изисквания в раздел II. Констатациите си комисията отразява в протокол. Ако установи липса на документи, непълнота и/или несъответствия с изискванията по раздел II от документацията и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола с констатациите до всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, в срок до 5 работни дни от получаването на протокола с констатациите. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът

може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

След изтичане на срока, комисията пристъпва към разглеждането на допълнително представените документи относно съответствието с изискванията по раздел II от документацията.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участниците, които не отговарят на изискванията по раздел II от документацията, и не разглежда техническите им предложения.

1.2. След проверката на тези изисквания комисията пристъпва към разглеждане на офертите на участниците, в частта им техническо предложение. Проверява ги за пълнота и съответствие на съдържанието съгласно раздел I.Б, раздел V от документацията и приложените образци (Приложения № 4 и 4.1. към документацията).

Съответствие по съдържание означава точно съобразяване - без отклонения от изискванията, с изключение на случаите, в които това е изрично допустимо.

Когато при разглеждане на офертата, в частта ѝ техническо предложение, комисията установи, че тя не отговаря по съдържание на изискванията на възложителя, предлага съответния участник за отстраняване от процедурата.

2. След извършване на проверката по т. 1 от настоящия раздел комисията обявява датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите оферти. Обявяването се осъществява чрез съобщение на интернет адреса на възложителя: www.parliament.bg, „Профил на купувача”.

При отварянето и оповестяването на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ представителната им власт. Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията не отваря пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” на участници, чиито оферти не отговарят на изискванията на възложителя.

3. Проверката за съответствие, описана в т. 1.2 на настоящия раздел, се прилага и по отношение съдържанието на ценовите оферти, неразделна част от офертата.

Ценовите оферти се проверяват за пълнота и съответствие на съдържанието им съгласно условията на раздел V и приложените образци на „Ценово предложение” (Приложение № 5 към документацията) и „Количествено-стойностна сметка” (Приложение № 6 към документацията).

Ако има разлика в сумите, изписани с цифри и словом, за валидна се смята сумата словом.

Когато офертата на участник съдържа предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Подробната писмена обосновка се представя от участника в 5-дневен срок от получаване на искането.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Възложителят отстранява участника, когато не е представил обосновката си в срок, когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи, както и в случаите по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 ЗОП.

След това комисията пристъпва към оценяване по избрания критерий за възлагане.

В. Оценяване и класиране на офертите

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „най-ниска цена”.

По критерия „най-ниска цена” се оценява предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката.

Методиката за оценяване на офертите е следната:

Оценката се извършва в диапазона от 0 до 10 точки. Офертата с най-ниска предложена обща цена на поръчката получава най-високата оценка - 10 точки, и се класира на първо място.

Останалите участници получават брой точки, равен на съотношението между най-ниската предложена обща цена на поръчката и предложената от съответния участник цена, умножено по 10.

Оценката в точки от 0 до 10 по критерия най-ниска цена (**A**) се получава по формулата:

$$A = A_{\min}/A_i \times 10$$

като:

A_{min} е най-ниската предложена цена;

A_i е цената, предложена от съответния участник.

Г. Обявяване на резултатите от проведената открита процедура

В 10-дневен срок от утвърждаване на окончателния доклад на комисията възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

Решението се изпраща на участниците в тридневен срок от издаването му, като в него се посочва връзката към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателния доклад на комисията. Когато решението не е получено от участника, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

Д. Сключване на договор

Договорът за обществената поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура при изпълнени изисквания по чл. 112, ал. 1 ЗОП.

Договор не се сключва в случаите по чл. 112, ал. 2 ЗОП.

За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Неразделна част от настоящата документация са:

Приложение № 1	Решение № ОП 655-01-64 от 16.06.2016 г. на главния секретар на Народното събрание за откриване на процедура
Приложение № 1а	Обявление за обществената поръчка
Приложение № 2	Техническа документация 2.1. Техническа спецификация 2.2. Количествена сметка 2.3. Одобрен инвестиционен проект
Приложение № 3	Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Приложение № 4	Образец на техническо предложение
Приложение № 4.1.	Образец на количествена сметка
Приложение № 5	Образец на ценово предложение
Приложение № 6	Образец на количествено-стойностна сметка
Приложение № 7	Проект на договор



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

- ☐ Проект на решение
☒ Решение за публикуване
☐ Осъществяване предварителен контрол

Номер и дата на становището 1-ви етап: _____ дд/мм/гггг

Решение номер: ОП-655-01-64 От дата: 16/06/2016 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00728
Поделение: _____
Исходящ номер: ОП-655-01-64 от дата 16/06/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Народно събрание на Република България		Национален регистрационен номер: 000695018	
Пощенски адрес: пл. Народно събрание № 2			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1169	Държава: BG
Лице за контакт: Екатерина Георгиева, Яна Арнаутска		Телефон: 0359 29392459; 0359 29393617	
Електронна поща: dus@parliament.bg		Факс: 0359 29809677	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.parliament.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/351			

I.2) Вид на възложителя

- (попълва се от публичен възложител)
- ☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
☐ Публичноправна организация
- ☐ Национална агенция/служба
☐ Европейска институция/агенция или международна организация
- ☐ Регионален или местен орган
☐ Друг тип: _____
- ☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

- (попълва се от публичен възложител)
- ☐ Обществени услуги
☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
- ☐ Отбрана
☐ Социална закрила
- ☐ Обществен ред и сигурност
☐ Отдых, култура и вероизповедание
- ☐ Околна среда
☐ Образование
- ☐ Икономически и финансови дейности
☒ Друга дейност: законодателна дейност
- ☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

- ☐ Газ и топлинна енергия
☐ Електроенергия
☐ Водоснабдяване
☐ Транспортни услуги

- ☐ Пощенски услуги
☐ Експлоатация на географска област
☐ Друга дейност: _____

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ☒ Откривам процедура

- ☒ за възлагане на обществена поръчка
☐ за сключване на рамково споразумение
☐ за създаване на динамична система за покупки
☐ конкурс за проект
☐ Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да ☐ Не ☒**II.1) Вид на процедурата**

(попълва се от публичен възложител)

- ☒ Открита процедура
☐ Ограничена процедура
☐ Състезателна процедура с договаряне
☐ Състезателен диалог
☐ Партньорство за иновации
☐ Договаряне без предварително обявяване
☐ Конкурс за проект
☐ Публично състезание
☐ Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)

- ☐ Открита процедура
☐ Ограничена процедура
☐ Договаряне с предварителна покана за участие
☐ Състезателен диалог
☐ Партньорство за иновации
☐ Договаряне без предварителна покана за участие
☐ Конкурс за проект
☐ Публично състезание
☐ Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)

- ☐ Ограничена процедура
☐ Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
☐ Състезателен диалог
☐ Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публичен възложител)

- ☒ Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
☐ Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
☐ Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
☐ Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)

- ☐ Чл. 132 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
☐ Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

☐ Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП ☐ Чл. 141, ал. 1 от ЗОП ☐ Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП
(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност) ☐ Чл. 160 от ЗОП ☐ Чл. 163, ал. 1 от ЗОП ☐ Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование Строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание“ № 2	
IV.2) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	
IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук. Строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание“ № 2	
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда Да ☐ Не ☒	
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой) техническата спецификация _____ (брой) критериите за подбор _____ (брой) показателите за оценка на офертите _____ (брой) изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия) _____ (брой)	
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми Да ☐ Не ☒ Идентификация на проекта: _____ _____ _____	
IV.6) Разделяне на обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да ☐ Не ☒ Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо): Предметът на обществената поръчка е обективно неделим. СМР, предмет на поръчката, не могат да бъдат обособени в части, с възможност за самостоятелно възлагане.	
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката Стойност, без да се включва ДДС: 150000 Валута: BGN	
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да ☐ Не ☒	
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура: Стойност, без да се включва ДДС: _____ Валута: BGN	
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет: _____ _____ _____	

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо) (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)		
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)		
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____ – _____ (nnnnn-уууу-хххх)		
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо) Стойност, без да се включва ДДС: _____ Валута: _____ BGN		

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

☒ обявлението за оповестяване откриването на процедура
☐ поканата за участие
☒ документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)		
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование		
Комисия за защита на конкуренцията		
Национален идентификационен № (ЕИК)		
Пощенски адрес		
бул. Витоша № 18		
Град	Пощенски код	Държава
София	1000	Република България
	Телефон	
	02 9884070	
Адрес за електронна поща	Факс	
crsadmin@crs.bg	02 9807315	
Интернет адрес (URL):		
http://www.crs.bg		
VII.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП		

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение


16/06/2016 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**VIII.1) Трите имена: (Подпис)**

Иван Митов Славчов


VIII.2) Длъжност:

главен секретар на Народното събрание, оправомощен със заповед № АД-650-05-68/15.04.2016 г. на председателя на Народното събрание



Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Вх. №

07-655-00-186

Дата:

16 / 06 2016

- ☐ Проект на обявление
☒ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)			
Официално наименование: Народно събрание на Република България		Национален регистрационен номер: ² 000695018	
Пощенски адрес: пл. Народно събрание № 2			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1169	Държава: BG
Лице за контакт: Екатерина Георгиева, Яна Арнаутска		Телефон: +359 29392459 / +359 39393617	
Електронна поща: dus@parliament.bg		Факс: +359 29809677	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.parliament.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/351			
I.2) Съвместно възлагане			
☐ Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:			
☐ Поръчката се възлага от централен орган за покупки			
I.3) Комуникация			
☒ Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) http://parliament.bg/bg/publicprocurement			
☐ Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)			
Допълнителна информация може да бъде получена от			
☐ Горепосоченото/ите място/места за контакт			
☒ друг адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Официално наименование: Народно събрание на Република България		Национален регистрационен номер: ² 000695018	
Пощенски адрес: пл. Княз Александър I № 1			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1169	Държава: BG
Лице за контакт: Екатерина Георгиева, Яна Арнаутска		Телефон: +359 29392459 / +359 39393617	
Електронна поща: dus@parliament.bg		Факс: +359 29809677	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.parliament.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/351			
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени			
☐ електронно посредством: (URL)			

☐ горепосоченото/ите място/места за контакт ☒ до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Официално наименование: Народно събрание на Република България		Национален регистрационен номер: ² 000695018	
Пощенски адрес: пл. Княз Александър I № 1			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1169	Държава: BG
Лице за контакт: Радостина Кирилова		Телефон: +359 29393059	
Електронна поща: r.kirilova@parliament.bg		Факс: +359 29813131	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.parliament.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/351			
☐ Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)			
I.4) Вид на възлагащия орган ☒ Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения ☐ Национална или федерална агенция/служба ☐ Регионален или местен орган ☐ Регионална или местна агенция/служба ☐ Публичноправна организация ☐ Европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друг тип: _____			
I.5) Основна дейност ☐ Общи обществени услуги ☐ Отбрана ☐ Обществен ред и безопасност ☐ Околна среда ☐ Икономически и финансови дейности ☐ Здравеопазване ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ Социална закрила ☐ Отдых, култура и вероизповедание ☐ Образование ☒ Друга дейност: законодателна дейност			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание“ № 2 Референтен номер: ²			
II.1.2) Основен CPV код: 45310000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}			
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги			
II.1.4) Кратко описание: Строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание“ № 2			
II.1.5) Прогнозна обща стойност:² Стойност, без да се включва ДДС: 150000 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)			
II.1.6) Разделяне на обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции ☐ Да ☒ Не			

- Оферти могат да бъдат подавани за
- ☐ всички обособени позиции
 - ☐ максимален брой обособени позиции:
 - ☐ само една обособена позиция
 - ☐ Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
 - ☐ Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция №:

²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45310000Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

сградата на Народното събрание в София, пл. Народно събрание № 2

код NUTS: ¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание“ № 2.

Видовете и количествата СМР са описани в количествена сметка, приложена в документацията за участие.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: ^{1 2 2} ☐☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ^{1 2} ☐☒ Цена - Тежест: ²¹

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:

150000

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 4 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да ☐ Не ☒
II.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите:	Да ☐ Не ☒
II.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да ☐ Не ☒
II.2.14) Допълнителна информация: 	

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Списък и кратко описание на условията: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) в трета група за изпълнение на строежи първа категория. Документът, с който се доказва съответствието с изискването, е валидно удостоверение за вписване в ЦПРС в трета група за изпълнение на строежи първа категория.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние ☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Да има реализиран общ оборот, в това число оборот от строителство, в минимален размер, посочен по-долу, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си. Документът, с който се доказва съответствието с изискването, е справка за общия оборот и оборота от строителство за последните три приключили финансови години поотделно, в зависимост от датата, на която той е създаден или е започнал дейността си. 2. Да има застраховка "Професионална отговорност" в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Съответствието с изискването се удостоверява с доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност" с минимално покритие съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Изисквано минимално/ни ниво/а: ² 1. Да има реализиран минимален общ оборот в размер 300000 (триста хиляди) лева, в това число минимален оборот от строителство в размер 250000 (двеста и петдесет хиляди) лева, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си. 2. Да има застраховка „Професионална отговорност“ с минимално покритие съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности ☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. *Под идентично или сходно да се разбира строителство, изграждане, основен ремонт, реконструкция на електрически съоръжения и уредби ниско и средно напрежение. Документът, с който се доказва изпълнението на изискването, е списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания (същият да съдържа информацията, необходима за доказване изпълнението на изискването).
2. Да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалент) с обхват, приложим към предмета на поръчката. Документът, с който се доказва изпълнението на изискването, е валиден сертификат по стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалент) с обхват, приложим към предмета на поръчката.
3. Да прилага система за опазване на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалент) с обхват, приложим към предмета на поръчката. Документът, с който се доказва изпълнението на изискването, е валиден сертификат по стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалент) с обхват, приложим към предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
2. Да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалент) с обхват, приложим към предмета на поръчката.
3. Да прилага система за опазване на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалент) с обхват, приложим към предмета на поръчката.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2

- ☐ Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
- ☐ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.2) Условия във връзка с поръчката 2**III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)**

- ☐ Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
- Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС). Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 % (пет процента) от стойността му.

Срокът за изпълнение на СМР е до 4 (четири) месеца от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

- ☐ Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.1) Описание****IV.1.1) Вид процедура**

- ☒ Открита процедура
☐ Ускорена процедура
 Обосновка:
☐ Ограничена процедура
☐ Ускорена процедура
 Обосновка:
☐ Състезателна процедура с договаряне
☐ Ускорена процедура
 Обосновка:
☐ Състезателен диалог
☐ Партньорство за иновации
☐ Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

- ☐ Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
☐ Рамково споразумение с един оператор
☐ Рамково споразумение с няколко оператора
 Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
☐ Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
☐ Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

- ☐ Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

- ☐ Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг

- ☐ Ще се използва електронен търг
 Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да ☐ Не ☒

IV.2) Административна информация**IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП: 00000000

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 21.07.2016 дд/мм/гггг

Местно време: 17:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати ☐

_____ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

¹

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Английски | ☐ Ирландски | ☐ Малтийски | ☐ Румънски | ☐ Френски |
| ☒ Български | ☐ Испански | ☐ Немски | ☐ Словашки | ☐ Хърватски |
| ☐ Гръцки | ☐ Италиански | ☐ Нидерландски | ☐ Словенски | ☐ Чешки |
| ☐ Датски | ☐ Латвийски | ☐ Полски | ☐ Унгарски | ☐ Шведски |
| ☐ Естонски | ☐ Литовски | ☐ Португалски | ☐ Фински | |

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до: _____ дд/мм/гггг или Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)	
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите	
Дата: 22.07.2016 дд/мм/гггг	Местно време: 10:00
Място: София, пл. Княз Александър I № 1, сградата на Народното събрание, етаж първи, зала № 132	
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:	
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.	

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане	
Това представлява периодично повтаряща се поръчка	Да ☐ Не ☒
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²	
VI.2) Информация относно електронното възлагане	
☐ Ще се прилага електронно поръчване	
☐ Ще се използва електронно фактуриране	
☐ Ще се приема електронно заплащане	
VI.3) Допълнителна информация: ²	

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование:		
Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес:		
бул. Витоша № 18		
Град:	Пощенски код:	Държава:
София	1000	BG
Телефон:		
+359 29884070		
Електронна поща:	Факс:	
crcadmin@crc.bg	+359 29807315	
Интернет адрес (URL):		
http://www.crc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:		
10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		

Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 16.06.2016 дд/мм/гггг		

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
☐ ако тази информация е известна
^{2a} може да бъде присъдена значимост вместо важност
²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„СМР – подмяна на амортизирани елементи на захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Народно събрание“ № 2“.

1. Оценка на съществуващото положение

Сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Народно събрание“ № 2 се захранва с електрическа енергия от трафопост 10/0,4 kV, който се намира в сутерена. Трафопостът се състои от ЗРУ 10 kV, силов маслен трансформатор 10/0,4 kV и помещение ГРТ 0,4 kV. ЗРУ 10 kV е изградено по схема единична секционирана шинна система, състояща се от три секции в обем от общо 9 килии класическо изпълнение. Описание на килиите е следното:

Килия № 1 -Т-П Софийски университет

Килия № 2 - Н.Х.Г. Средец

Килия № 3 - Мерене шини А

Килия № 4 - Шиносъединител шини А

Килия № 5 - Охрана трафо

Килия № 6 - Шиносъединител шини Б

Килия № 7 - Мерене шини Б

Килия № 8 - Т-П Хотел "София"

Килия № 9 - Т-П бул. В. Левски

Килиите са едноетажни, пристроени, класическо изпълнение. Килии с номера 1, 2, 8 и 9 се използват от "ЧЕЗ Електроразпределение България" и не подлежат на промяна.

В килии „Мерене шини А” и „Мерене шини Б” има монтирани двуфазни маслени напреженови трансформатори. В килии „Шиносъединител шини А” и „Шиносъединител шини Б” и килия „Охрана трафо” има монтирани маломаслени прекъсвачи тип А/10/250/6. Допълнително в килия „Охрана трафо” има монтирани два маслени токови трансформатора.

В отделна оградена клетка в помещение ЗРУ 10 kV е монтиран силовия трансформатор 10/0,4 kV, който е с мощност 630 kVA.

В помещение ГРТ е монтирано ГРТ 0,4 kV, което е изградено по схема единична шинна система. ГРТ 0,4 kV се състои от общо 4 шкафа, производство на фирма Siemens. Всички прекъсвачи в таблото са производство на фирма Siemens.

В първи шкаф е монтиран въводният прекъсвач от силов трансформатор 10/0,4kV. Прекъсвачът е с моторно задвижване и е за номинален ток 1000А. Над

прекъсвачът е разположено оборудването за АВР ниско напрежение.

Във втория шкаф са разположени три прекъсвача единият от които е с моторно задвижване. Прекъсвачите са за номинален ток 400А. Два от прекъсвачите са с ръчно задвижване и служат за осигуряване на резервиране на захранването на страна 0,4 kV от две външни касети собственост на ЧЕЗ. Прекъсвачът с моторното задвижване участва в логиката на АВР 0,4 kV. Във втория шкаф са монтирани и токови трансформатори с преводно отношение 400/5А, клас на точност и мощност 0,5/5VA. Чрез тези токови трансформатори се осъществява меренето на електрическата енергия.

В третия шкаф са монтирани прекъсвачи на изводи: Бюфет, Бюфет хладилни камери, Сървър, Фасадно осветление, Климатична 1 и Климатична 2. Прекъсвачите са с ръчно задвижване, с изключение на прекъсвачите на изводи Климатична 1 и Климатична 2, които са с моторно задвижване. Прекъсвачите с моторно задвижване участват в логиката на АВР.

В четвъртия шкаф са монтирани прекъсвачи на изводи: Резерва, Отопление, Голяма зала, Телевизия, Двигатели и Прожектори. Прекъсвачите са с ръчно задвижване

Захранваните от ГРТ консуматори са от 0-ва, II-ра и III-та категория, съгласно Наредба № 3 за устройство на електрически уредби и електропроводни линии. За осигуряване на надеждно електрозахранване на потребителите в уредбите има изградени АВР на страна 10 kV и АВР на страна 0,4 kV.

АВР на страна 10 kV е полуавтоматичен и действа по следния начин: При отпадане на основното захранване, АВР автоматично преминава на резервно захранване, но при възстановяване на напрежението на основното захранване - връщането към основното захранване се осъществява ръчно от електро персонала. При повреда на трансформатора при задействане на защитата му АВР не се задейства.

АВР на страна 0,4 kV се осъществява от три източника. АВР действа по следния начин: След отпадане на захранването от страна на трансформатора и изчакване на определено време, зависещо от настройката на АВР СрН, се изключва въводния прекъсвач 0,4 kV от страна на силовия трансформатор 10/0,4 kV, изключват се и двата прекъсвача на консуматори Климатична 1 и Климатична 2 и след това се преминава на резервно захранване на НН. Резервирането може да става от два резервни източника на НН (касета 1 или касета 2 - собственост на ЧЕЗ). Включва се този, който в момента е ръчно зададен. Ако по него няма напрежение се изчаква дежурния персонал да превключи ръчно на втория източник (касета 1 или касета 2). След като се възстанови захранването от страна на трансформатора и изчакване на определено време (настройката по време зависи от АВР Ср.Н), се преминава на основно захранване напълно автоматично по обратен ред и след това се включват изключените консуматори Климатична 1 и Климатична 2.

2. Общи изисквания към дейностите, необходими за подмяна на съоръженията, монтирани в секция СрН и секция ГРТ 0,4 kV

2.1. Подготвителни дейности преди стартиране на СМР

2.1.1. Предоставяне от страна на Възложителя на разработена и утвърдена проектна документация.

2.1.2. Първоначален оглед на място с взимане на светлите размери на помещенията, в които ще се монтират необходимите съоръжения и електроматериали. Монтажът на доставените съоръжения следва да е съобразен с утвърдената проектна документация, както и с размерите на помещенията, като бъдат спазени нормативните отстояния от стени и техника.

2.1.3. Изготвяне и съгласуване с Възложителя на план-график за изпълнение на дейностите по подмяната и пускането в експлоатация на новите съоръжения.

2.1.4. Извършване на доставка на съоръжения и електроматериали, необходими за подмяна на съществуващите такива и предоставянето им за временно съхранение в помещение, осигурено от Възложителя.

2.1.5. Съгласуване с диспечерската служба към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на дейностите по подмяната и пускане в експлоатация на новите съоръжения.

2.2. Откриване на обекта и извършване на СМР

2.2.1. Откриване на строителната площадка - подписване на Протокол (от типа Образец 2).

2.2.2. Извършване на демонтажни работи на 3 бр. съществуващи маломаслени прекъсвачи, съгласно план-графика и количествено-стойностната сметка от съществуващ РП.

2.2.3. Извършване на демонтажни работи на съществуващата комутационна апаратура, съгласно план-графика и количествено-стойностната сметка от съществуващ РП.

2.2.4. Извършване на демонтажни работи на 6 бр. измервателни трансформатори.

2.2.5. Извършване на демонтажни работи на ГРТ 0,4 kV.

2.2.6. Направа и монтаж на носещи метални конструкции за новите съоръжения (прекъсвачи СрН, измервателни трансформатори) на отстояния от стени и под, съгласно изискванията на съответни действащи норми и стандарти в Р. България.

2.2.7. Подготовка и обработка против образуване на ръжда на повърхностите на носещите метални конструкции и монтаж на същите в съответните килии.

2.2.8. Монтиране на новодоставените съоръжения на металните конструкции.

2.2.9. Монтиране на нови съоръжения в новите табла на ГРТ 0,4 kV.

2.2.10. Механично и електрическо свързване на всички компоненти на съоръженията, съгласно изготвената документация.

2.2.11. Подмяна и преработка на АВР СрН и НН.

2.3. Въвеждане на съоръженията в експлоатация

2.3.1. Извършване на пусково-наладъчни работи, включително извършване на съответни настройки и тестване, електро-лабораторни измервания и изпитания на ново монтираните съоръжения, необходими за въвеждане на съоръженията в експлоатация, с отразяване на извършените дейности и резултатите в технически протокол.

2.3.2. Извършване на 72-часова проба, с отразяване на извършените дейности и резултатите в технически протокол.

2.3.3. Издаване на протокол за проведен инструктаж на представител на Възложителя за условията за правилна и безопасна експлоатация на съоръженията.

2.3.4. Изготвяне, съгласуване и предаване на Възложителя на екзекутивната документация на обекта.

2.3.5. Приемане на подменените съоръжения от компетентни институции (при необходимост).

2.3.6. Изготвяне на окончателен приемателно-предавателен протокол за изпълнение предмета на поръчката.

3. Технически изисквания към дейностите по подмяна на съоръженията и към характеристиките на новите съоръжения

3.1. Минимални технически изисквания към дейностите по подмяна на съоръженията.

3.1.1. Минимално изискуеми СМР във връзка с осъществяване на дейности по демонтаж и монтаж на съответните съоръжения и електроматериали

За подмяна на съществуващи съоръжения в трафопоста на Народно събрание следва да се реализират минимум следните мероприятия:

ЗРУ СрН 10 kV:

- Да се демонтират съществуващите маслени напреженови трансформатори от килии Мерене шини А и Б;
- Да се демонтират захранващите маслени кабели;
- Да се демонтират маломаслени прекъсвачи тип А 10/250/6 от килии Шиносъединител шини А и Б;
- Да се демонтира маломаслен прекъсвач тип А 10/250/6 и токови измервателни трансформатори от килия „Охрана трансформатор“;
- Да се доставят и монтират 6 бр. нови напреженови трансформатори, сухи, еднофазни, с една вторична намотка;
- Да се доставят и монтират метални конструкции за напреженови трансформатори;
- Да се доставят и монтират 3 бр. нови прекъсвачи СрН, трифазни, вакуумни, с пружинно- моторно задвижване. Да са окомплектовани с включвателна и изключвателна бобина и необходимия брой блок контакти;
- Да се преработят съществуващите щитове пред килиите (ако е необходимо) за напасване на новите прекъсвачи;
- Да се достави и изработи метална конструкция за монтаж на новите прекъсвачи;
- Да се доставят и монтират комплект измервателни токови трансформатори в килия „охрана трафо“, сухи, еднофазни, двуядрени;

- Да се достави и изработи метална конструкция за монтиране на новите токови трансформатори

РУ НН 1 kV:

- Да се демонтира цялото оборудване от шкафовете в ГРТ 0,4kV;
- Да се демонтират четирите шкафа в ГРТ 0,4kV;
- Да се доставят и монтират нови шкафове;
- В шкаф №1 да се разположи въводния прекъсвач с моторно задвижване и оборудването за АВР;
- В шкаф №2 да се монтират двата въвода за резервиране на захранването на страна 0,4 kV, както и токови измервателни трансформатори;
- Да се предвидят необходимият брой резерви, включително за бъдещо разширение с шина UPS, за захранване на потребителите нулева категория.

Преработка на АВР СрН и НН

Ще се извърши пълна реконструкция на съществуващата автоматика за АВР.

- Да се предвиди премахване на нуждата от намеса на обслужващ персонал при сработване на АВР. Да се предвиди монтаж на контролер, който да избира автоматично източника на захранване, посредством напреженови релета. Източниците на захранване да се избират както следва: 10 kV Шини А, 10 kV Шини Б, 400/230V Касета 1, 400/230V Касета 2.
- Да се предвиди нова цифрова защита, която да се монтира на понижаващият трансформатор. Защитата да предоставя възможност за изключване на трансформатора от двете страни.
- Логиката на АВР да позволява блокиране на АВР при възникване на повреда (задействане на цифрова защита на тр-р, защита на въведен прекъсвач на ГРТ, защиты на прекъсвач на Касета 1 и Касета 2).
- Възстановяването на захранване, след отстраняване на повредата, да става автоматично, без намесата на дежурен персонал.
- Да се предвиди ключ за извеждане на АВР, при което управлението на прекъсвачите да става ръчно.
- За изпълнение действието на АВР да се предвидят моторни задвижвания на прекъсвачите, участващи в АВР, помощни контакти и изключвателни бобини.

3.2. Минимални технически изисквания към новите съоръжения

Техническите характеристики на новодоставените съоръжения да отговарят на изискванията по-долу и на утвърдената проектна документация. Доказват се със съответните документи: продуктов лист и декларация за съответствие, издадена в съответствие с нормативните уредби в Република България.

3.2.1. Измервателни трансформатори (3 бр. токови и 6 бр. напреженови)

3.2.1.1. Токови трансформатори

А. Технически изисквания:

- да са сухи токови измервателни трансформатори с работно напрежение 10 kV;
- да са от подпорен тип, със синтетична изолация, за монтиране на закрито;
- да позволяват монтиране в произволно положение;
- да са с по две вторични намотки с обявен вторичен ток $I_{sn} = 5 \text{ A}$, с клас на точност съответно 0.5 / 5P20;
- да са преминали през първоначална метрологична проверка и да са маркирани със съответния знак по реда на Закона за измерванията;
- да отговарят на БДС EN 60044-1:2001 „Измервателни трансформатори. Част 1: Токови трансформатори“ „или еквивалентно/и“;
- да са с клеми за свързване на първичната намотка, изработени от мед или медна сплав, недопускаща електрохимична корозия;
- да са с клемен блок за свързване на вторичната верига от винтов тип с възможност за свързване на многожични проводници със сечение до 4 mm^2 . Да е защитен с прозрачен капак за визуален контрол с възможност за пломбиране и осигуряване възможност за заземяване на извода на вторичната намотка;
- да са съоръжени със заземителен болт – мин. M8 означен със знак „Защитна земя“;
- да бъдат трайно и четливо маркирани с информация за обявените стойности върху корпуса на трансформатора или табелка съгласно изискванията на БДС EN 60044-1:2001 „или еквивалентно/и“;

Б. Технически характеристики:

а) Характеристика на околната среда за монтиране и експлоатация (килия охрана трафо):

- монтиране в сухо помещение на закрито;
- максимална температура - $+40^\circ \text{C}$;
- минимална температура - -5°C ;
- относителна влажност до 95%;
- надморска височина до 1000 м;
- степен на замърсяване P1;

б) Параметри на електрическата разпределителна мрежа:

- обявено работно напрежение 10kV;
- максимално работно напрежение 12kV;
- обявена честота 50 Hz;
- обявен първичен ток $I_{pn} 50 \text{ A}$;
- обявен вторичен ток на намотка мерене – 5A;

- клас на точност на намотка мерене – 0,5 (да бъде съгласуван с дирекция „Мерене и управление на данните“ към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД);
- обявен вторичен ток на намотка защита – 5А;
- клас на точност на намотка защита – 5Р20;
- експлоатационна дълготрайност – 25 години.

3.2.1.2. Напреженови трансформатори

А. Технически изисквания:

- да са сухи напреженови измервателни трансформатори с работно напрежение 10 kV;
- да са от подпорен тип, със синтетична изолация, за монтиране на закрито;
- да позволяват монтиране в произволно положение;
- да е с една вторична намотка с клас на точност до 0,5 - чл.101, ал.1 съгласно Таблица 17 от Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;
- да са преминали през първоначална метрологична проверка и да са маркирани със съответния знак по реда на Закона за измерванията;
- да отговарят на БДС EN 60044-2:2001 „Измервателни трансформатори. Част 2: Индуктивни напреженови трансформатори“ „или еквивалентно/и“;
- да са с клеми за свързване на първичната намотка, изработени от мед или медна сплав, недопускаща електрохимична корозия;
- да са с клемен блок за свързване на вторичната верига с възможност за свързване на гъвкави проводници със сечение до 4 мм². Да е защитен с прозрачен капак за визуален контрол с възможност за пломбиране и осигуряване възможност за заземяване на извода на вторичната намотка;
- да са съоръжени със заземителен болт – мин. М8 означен със знак „Защитна земя“;
- да бъдат трайно и четливо маркирани с информация за обявените стойности върху корпуса на трансформатора или табелка съгласно изискванията на БДС EN 60044-2:2001 „или еквивалентно/и“;
- присъединяване към електроразпределителната мрежа - между фаза и земя.

Б. Технически характеристики:

а) Характеристика на околната среда за монтиране и експлоатация (килия охрана трафо):

- монтиране в сухо помещение на закрито;
- максимална температура - + 40° С;
- минимална температура - – 5° С;
- относителна влажност до 95%;
- надморска височина до 1000 м;

- степен на замърсяване P1;

б) Параметри на електрическата разпределителна мрежа:

- обявено напрежение 10kV;
- максимално работно напрежение 12kV;
- обявена честота 50 Hz;
- брой на фазите – 3 бр.;
- максимално времетраене на земно съединение – 2 часа;
- максимална стойност на временно пренапрежение при земно съединение – 12kV за 2 часа;
- обявено първично напрежение – 10 000 V;
- обявено вторично напрежение на измервателната намотка – 100 V;
- обявен коефициент на трансформация за измервателната намотка – 10 000 / 100;
- обявен клас на точност и мощност на измервателната намотка – 0,5/15 VA;
- обявено ниво на изолацията – мин. 12 kV;
- напреженов фактор – $1.9U_n/8\text{ч.}$
- Експлоатационна дълготрайност – 25 години.

3.2.2. Вакуумни прекъсвачи СрН

В съответствие с утвърден работен проект новите прекъсвачи да бъдат вакуумни, трифазни и следните основни параметри:

- монтиране в сухо помещение на закрито;
- Номинална работна температура на околната среда - - 5 до + 40° C;
- Номинално напрежение – 12 kV;
- Номинален ток – 630A;
- Ток на късо съединение – 20 kA;
- Пружинно-моторно задвижване;
- Окомплектован с изключвателни и включвателни бобини;
- Помощни блок контакти.

Прекъсвачите да отговарят на международни стандарти IEC 62271 – 100 „или еквивалентно/и“; IEC 62271 – 1 „или еквивалентно/и“; VDE 00671 „или еквивалентно/и“; VDE 00670 „или еквивалентно/и“; CEI EN 62271 – 100 „или еквивалентно/и“.

3.2.3. Цифрова релейна защита

В съответствие с утвърден работен проект новата цифрова релейна защита да отговаря на следните минимални изисквания:

- Защитни функции:
 - ✓ Максимално токова защита;

- ✓ Токова отсечка;
- ✓ Термична защита (Защита от претоварване);
- ✓ Земна защита.
- Номинално захранващо напрежение 230V AC;
- Токови входове 5А– 4бр.;
- Цифрови входове – 7бр.;
- Номинално оперативно напрежение цифрови входове – 230V AC;
- Цифрови изходи – 8бр.;
- Номинално оперативно напрежение цифрови изходи – 230V AC;
- Номинална честота – 50Hz;
- Номинална работна температура на околната среда - - 5 до + 40⁰ C;

Допълнителни материали вторична комутация – съгласно спецификация на утвърден работен проект.

3.2.4. Оборудване за АВР

Съгласно утвърденият работен проект за новият АВР да се предвиди следното оборудване:

- Контролер с дисплей – 24 цифрови входа, 20 релейни изхода, захранващо напрежение 230V AC; оперативно напрежение 230V AC;
- Двупозиционен ключ със задръжка – 2 н.о.+ 2 н.з. контакта;
- Автоматични прекъсвачи – 6А;
- Напреженови релета – 3ф., 90-400V;
- Помощно реле с цокъл 230V AC;
- Сигнални лампи – 230V AC, LED;
- Сигнална касета със 6 светещи полета 230V AC;
- Клеми и аксесоари за тях;
- UPS 230V AC, 2000VA.

3.2.5. Оборудване за РУ НН

Оборудването на новите шкафове НН в съответствие с утвърден работен проект да включва:

- Автоматичен прекъсвач (въведен), 3Р, 1000А, 50kА, с моторен механизъм 230V AC, комплект с включвателна и изключвателна бобини;
- Автоматични прекъсвачи, 3Р, 400А, 36kА, с моторен механизъм 230V AC, комплект с включвателна и изключвателна бобини за въводи от Касета 1 и Касета 2;
- Автоматични прекъсвачи изводи 80-400А, 3Р, съгласно спецификация на утвърден работен проект;
- Токов измервателен трансформатор 1000/5А с клас на точност 0,5 – 6 бр.

3.2.6. Нови кабели НН 1 kV

Новите кабели НН 1 kV между понижаващият трансформатор и новото ГРТ НН, тип СВТ „или еквивалентно/и“ с дължина съгласно утвърден работен проект, да бъдат със следните основни технически характеристики:

- Едножилни, с медни жила със сечение 185mm^2 , съгласно БДС 904-84;
- Изолация на жилата от PVC компаунд;
- Външна обвивка от PVC компаунд;
- Температура на околната среда – от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$;
- Максимална допустима температура - $+70^{\circ}\text{C}$;
- Допустима температура в режим на к.с.(до 5 сек.) - $+160^{\circ}\text{C}$;
- Номинално напрежение $U_0/U - 0,6/1\text{kV}$;
- Да отговаря на стандарт за силов кабел БДС 16291-85 „или еквивалентно/и“;
- Да отговаря на стандарт за неразпространение на горенето БДС IEC 60332-1 „или еквивалентно/и“.

3.3. Минимални технически изисквания към новите съоръжения

Всички материали и консумативи да са заводски произведени с покритие против корозия. Всички заварки за направата на спомагателните конструкции и площадки да са обработени против корозия. Заземителните шини да са свързани чрез заварка минимум 100мм към заземителния контур и металните части на конструкцията. Използваните метални профили да са топло валцовани с дебелина на стената минимум 3мм. Носещата конструкция да е изчислена да понася всички статични и динамични товари породени от работната техника.

4. Изисквания към Изпълнителя за изпълнение на СМР:

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката представляват Приложение към договора. Всички дейности, включени в предмета на поръчката се изпълняват в съответствие с техническите изисквания на Възложителя, Техническото предложение на Изпълнителя и действащите нормативи, спазвайки Закон за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него, Закон за енергетиката (ЗЕ).

При изпълнението на СМР да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии;
- Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи от 2004 г.;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи;
- Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;

- Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;
- Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове, и изготвения ПБЗ. Спазването на изискванията по осигуряване на ЗБУТ и на инструкциите на експлоатацията са задължение на Изпълнителя.

Работниците на Изпълнителя предварително трябва да бъдат инструктирани по ПБЗРЕУЕТЦЕМ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и да бъде проведен инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на Възложителя.

При започване на работа Изпълнителят трябва да се яви за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора да подпише и споразумение за безопасни условия на труд.

- Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани;
- Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и/или опиати;
- Забранява се на работниците от фирмата – изпълнител да влизат, да складираят материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места;
- Лица, не заети с ремонтната дейност да не се допускат в близост до обекта;
- Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, съобразно дейността, която извършват, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Строителните машини и устройства, вкл. техните елементи, закрепвания и опори, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, трябва да отговарят на изискванията на проекта за извършване на предвидените СМР, да са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и да са безопасни за използване;
- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба №12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
- Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.
- Опасните зони около работещите строителни машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора да се закриват с временни капаци.

Инсталирането трябва да бъде осъществено така, че:

- да позволява лесно опериране и поддържане на съоръженията;
- да не създават опасност за хора и предмети.

Работите трябва да се изпълняват съгласно техническите изисквания и одобрените работни проекти, под техническото ръководство на правоспособно лице.

Изпълнителят трябва да се погрижи за защитата на опакованите материали при съхранението им на открито на обекта. Ако има части, които не могат да бъдат съхранявани на открито, Изпълнителят, в съгласуваност с Възложителят, трябва да определи подходящо място на закрито.

Всички опаковъчни материали, с изключение на онези, които са необходими за съхранение на резервните части, остават собственост на Изпълнителят и се разчистват от обекта.

При изпълнение на СМР Изпълнителят трябва да спазва описаната в

работния проект технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в работния проект и в ПИПСМР, Изпълнителят следва да спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

Въвеждането на съоръженията в работа да се осъществява по предварително изготвена от Изпълнителя и съгласувана с Възложителя програма.

Доставката и съхранението на необходимите материали да се изпълнява по график и на предварително определени места в рамките на обекта.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци да се управляват съгласно одобрения работен проект, част План за управление на отпадъците.

Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

Пожарна и аварийна безопасност

- Мерките по ПО на обекта по време на работа трябва да са съобразени с Наредба № 81213-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях.
- Забранява се паленето на огън под и в близост до ел.съоръженията.
- Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до ел.съоръженията.
- Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.

Участникът е длъжен да представи в своето техническо предложение следната документация:

- Описание на български език, което да включва начина на изпълнение на предвидените СМР, методите и средствата за осъществяване на предложените технически решения;

- Образец на количествена сметка.

Освен изискуемата документация, участниците могат да приложат и допълнителна информация, доказваща исканите от възложителя характеристики на оборудването.

5. Изисквания относно доставката на съоръжения и електроматериали:

Всички съоръжения и електроматериали, следва да са нови, неупотребявани и да бъдат доставени на адреса на Народно събрание в опаковка, изключваща повреждането им от механични удари или атмосферни условия, по време на транспорт или товаро-разтоварни работи.

Новите съоръжения и електроматериали да се доставят с качество и параметри,

отговарящи на минималните изисквания по настоящите технически спецификации.

Новите съоръжения и електроматериали да бъдат придружени със следните документи:

а/ декларация за съответствие, издадена в съответствие с нормативните уредби в Република България;

б/ инструкция за монтаж и експлоатация;

в/ сертификат за качество;

г/ паспорт на съответното съоръжение;

д/ протоколи от лабораторни изпитвания от производителя, доказващи годността за експлоатация.

Входящият контрол на новодоставените съоръжения ще е след изпълнение на цялостната им доставка, за което се изготвя и подписва приемателно-предавателен протокол.

6. Изисквания относно СМР, тестването и въвеждането в експлоатация на новите съоръжения

Всички видове СМР, необходими за подмяна на съоръженията, да бъдат съобразени с:

а/ Изискванията на Възложителя, описани в техническите спецификации на първична и вторична комутация от одобрения инвестиционен проект;

б/ Инструкциите, определени от съответния производител;

в/ Всички нормативни актове и стандарти, действащи на територията на Република България, във връзка с изпълнение предмета на настоящата поръчка;

г/ Техническите изисквания за безопасно и надеждно ползване.

Електро-лабораторните измервания и изпитания на новомонтираните съоръжения и пусково-наладъчните дейности да бъдат извършени от изпълнител, който да бъде лицензиран Орган за контрол от вида А, В или С, акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 „или еквивалентно/и“.

Критерии за приемане на дейностите, изпълнени съгласно изискванията на настоящите технически спецификации - свързани са с:

а/ изготвяне и съгласуване на документация по подмяната и пускането в експлоатация на новите съоръжения;

б/ доставка на необходимите съоръжения и електроматериали за подмяна на съществуващите, като същата ще се счита за изпълнена след успешно извършен входящ контрол, удостоверяващ съставяне на приемателно-предавателен протокол;

в/ подмяна на съответните съоръжения и електроматериали, като същите ще се считат за успешно изпълнени след успешно извършени и приети СМР (*удостоверено с подписване на приемателно-предавателен протокол за действително извършени СМР и вложени материали*), пусково-наладъчни работи (издаване на съответни документи от Орган за контрол от вида А, В или С, необходими за въвеждане на новите съоръжения в експлоатация), оформяне на екзекутивна документация, 72-часова проба (удостоверени с протокол) и въвеждане в експлоатация, след приемане подмяната на съоръженията в трансформаторния пост от компетентни институции, както и подписване на

окончателен приемателно-предавателен протокол за цялостно изпълнение предмета на поръчката;

г/ възстановяване на увредено в резултат на извършените дейности оборудване, нарушени или компроментирани елементи по сградата на трафопоста и почистване на работната площадка

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

„СМР – подмяна на амортизирани елементи на хранящата електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание“ № 2”.

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Марка	К-во
ЧАСТ "ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ"				
I. Частична реконструкция на ЗРУ 10kV				
Демонтажни работи				
1	Демонтаж на маломаслен прекъсвач	A/10/250/6	бр.	3
2	Демонтаж на двуфазен маслен напреженов трансформатор	НТ 12	бр.	2
3	Демонтаж на еднофазен токов трансформатор	ТТ 12	бр.	2
4	Демонтаж на шинодържател за отклонение на шини	ШОТ	бр.	4
5	Демонтаж на дребна метална конструкция	-	kg	150
Доставка на съоръжения и материали				
6	Прекъсвач, трифазен, вакуумен, за закрит монтаж, с метален лицева панел, за номинално напрежение 12kV, номинален ток 630 А, ток на късо съединение 20 kA, междуфазно разстояние 210mm, комплект с включвателна и изключвателни бобини, и блок контакти, с моторно – пружинно задвижване 230V AC.	-	бр.	3
7	Токов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 50/5/5 А, клас на точност 0.5/5P20, мощност на ядрата 15VA/15VA.	-	бр.	3
8	Напреженов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 10:V3/0,1:V3kV, клас на точност 0.5, мощност на намотката 15VA.	-	бр.	6
9	Шина, правоъгълна, алуминиева, с размери 50/5 mm	Al 50/5mm	m	30
10	Шинодържател за отклонение на шина 50/5mm	ШОТ	бр.	6
11	Стоманен профил, ъглов, горещо валцуван	L 50/50/5mm; (90kg)	m	24
12	Стоманен профил, U8, студено валцуван	U 80/80/4mm; (22kg)	m	6
13	Шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 μ	Fe-40/4mm	m	30
14	Биметална (мед – алуминий) пластина с размери 50/50mm	-	бр.	24
15	Биметална шайба (мед – алуминий) с отвор за M12	-	бр.	6
16	Кабелна скара с размери 200/60mm, комплект с капак	-	m	21
17	Конзоли за кабелна скара с ширина 200mm	-	бр.	40
18	Анкерен болт, стоманен, комплект с гайка, шайба и федер шайба	BCA M12/110	бр.	30
19	Болт, стоманен, с нормална шестостенна глава, комплект с гайка, 2 бр. шайби и федер шайба	M12/40	бр.	50
20	Болт, стоманен, с нормална шестостенна глава, комплект с гайка, 2 бр. шайби и федер шайба	M8/30	бр.	30
21	Материали и аксесоари за направа на заварки	-	к-т	1
22	Компактна луминесцентна лампа 20W (еквивалент на 100W)	-	бр.	10
Монтажни работи				
23	Направа и монтаж на метална конструкция за вакуумен прекъсвач (по чертеж)	-	бр.	3
24	Направа и монтаж на метална конструкция за напреженови измервателни трансформатори (по чертеж)	-	бр.	2
25	Направа и монтаж на метална конструкция за токови измервателни трансформатори (по чертеж)	-	бр.	1

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Марка	К-во
26	Монтаж на прекъсвач, трифазен, вакуумен, за закрит монтаж, с метален лицева панел, за номинално напрежение 12kV, номинален ток 630 A, ток на късо съединение 16 kA, междуфазно разстояние 210mm, комплект с включвателна и изключвателни бобини, и блок контакти, с моторно – пружинно задвижване 230V AC.	-	бр.	3
27	Проверка, профилактика и центроване на разединител РМ 10/400	-	бр.	5
28	Монтаж на токов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 50/5/5 A, клас на точност 0.5/5P20, мощност на ядрата 15VA/15VA	-	бр.	3
29	Монтаж на напреженов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 10:V3/0,1:V3kV, клас на точност 0.5, мощност на намотката 15VA	-	бр.	6
30	Прорязване на отвор, обкантване и боядисване на съществуващ предкилиен предпазен щит	-	бр.	3
31	Монтаж на шина, правоъгълна, алуминиева, с размери 50/5 mm	Al 50/5mm	m	30
32	Монтаж на шинодържател за отклонение на шина 50/5mm	ШЮТ	бр.	6
33	Монтаж на шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 µ	Fe-40/4mm	m	30
34	Монтаж на биметална (мед – алуминий) пластина с размери 50/50mm	-	бр.	24
35	Монтаж на кабелна скара с размери 200/60mm, комплект с капак	-	m	21
36	Монтаж на конзоли за кабелна скара с ширина 200mm	-	бр.	40
37	Монтаж на биметална шайба (мед – алуминий) с отвор за M12	-	бр.	6
38	Направа на заварки	-	к-т	1
39	Двукратно боядисване на правоъгълна алуминиева шина с размери 50/5 mm за обозначаване на фазов ред	Al 50/5mm	m	30
40	Двукратно боядисване с черна боя на шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 µ	Fe-40/4mm	m	30
41	Монтаж на компактна луминесцентна лампа 20W (еквивалент на 100W)	-	бр.	10
II. Реконструкция на ГРТ 0,4kV				
Демонтажни работи				
42	Разкачане от едната страна на трифазен кабел	-	бр.	13
43	Разкачане от двете страни на еднофазен кабел	-	бр.	10
44	Демонтаж на съществуващ шкаф ГРТ 0,4kV	-	бр.	4
45	Демонтаж на съществуващ кабел Cu 3x1x95mm2+1x95mm2	-	m	120
46	Демонтаж на съществуващи стойки за кабели Cu 3x1x95mm2+1x95mm2	-	кг.	15
Доставка на съоръжения и материали				
47	Меден кабел СВТ 1x185mm2	СВТ 1x185mm2	m	140
48	Кабелна обувка, калайдисана, за меден кабел със сечение 185mm2	-	бр.	22
49	Метална конструкция за закрепване на меден кабел СВТ 1x185mm2	-	kg	50
50	Автоматичен прекъсвач 500-1000A, 3P, 50kA, с моторен механизъм 230VAC, к-т с включвателна и изключвателна бобини.	-	бр.	1
51	Автоматичен прекъсвач 200-400A, 3P, 36kA, с моторен механизъм 230VAC, к-т с включвателна и изключвателна бобини.	-	бр.	4
52	Автоматичен прекъсвач 200-400A, 3P, 36kA.	-	бр.	1
53	Автоматичен прекъсвач 160-240A, 3P, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC.	-	бр.	10
54	Автоматичен прекъсвач 100-125A, 3P, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC.	-	бр.	2
55	Автоматичен прекъсвач 80-100A, 3P, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC.	-	бр.	2
56	Автоматичен прекъсвач 63-80A, 3P, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC.	-	бр.	1
57	Аресторна защита тип 1+2	-	бр.	1

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Мярка	К-во
58	Токов трансформатор 1000/5А, клас на точност 0,5VA.	-	бр.	6
59	Метален шкаф 600/600/2000mm с включени допълнителни материали и труд за асемблиране	-	бр.	3
60	Метален шкаф 800/600/2000mm Метален шкаф 600/600/2000mm с включени допълнителни материали и труд за асемблиране	-	бр.	2
61	Основа за табла 2000/600/100mm	-	бр.	1
62	Основа за табла 2200/600/100mm	-	бр.	1
63	Шина Cu 50x10mm	-	метра	30
64	Шина Cu 50x5mm	-	метра	12
65	Шина Cu 30x10mm	-	метра	12
66	Шина Cu 30x8mm	-	метра	12
67	Шина Cu 25x3mm	-	метра	30
68	Шиноносач	-	бр.	13
69	Шиноносач тип буре	-	бр.	10
70	Болт M12x60 (8.8)	-	бр.	140
71	Гайка M12(8.8)	-	бр.	140
72	Шайба широкопола M12	-	бр.	280
73	Шайба федер M12	-	бр.	140
74	Болт M10x60 (8.8)	-	бр.	60
75	Гайка M10(8.8)	-	бр.	60
76	Шайба широкопола M10	-	бр.	120
77	Шайба федер M10	-	бр.	60
78	Поликарбонат за предпазване на шинопроводи	-	метра ²	1
79	Скоба за кабел до 240mm ²	-	бр.	26
80	Кабелен канал перфориран 40x60mm	-	метра	12
Монтажни работи				
81	Монтаж на основа за табла 2000/600/100mm	-	бр.	1
82	Монтаж на основа за табла 2200/600/100mm	-	бр.	1
83	Монтаж на метален шкаф 600/600/2000mm	-	бр.	3
84	Монтаж на метален шкаф 800/600/2000mm	-	бр.	2
85	Монтаж на метална конструкция за закрепване на меден кабел СВТ 1x185mm ²	-	kg	50
86	Подвързване от едната страна на трифазен кабел	-	бр.	13
87	Подвързване от двете страни на еднофазен кабел	-	бр.	11

ЧАСТ "ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ"

II. Вторична комутация				
Демонтажни работи				
88	Отсъединяване и демонтаж на сигнални и контролни кабели	-	компл.	1
89	Демонтаж на табло АВР с апаратура	-	бр	1
Доставка на съоръжения и материали				
Табло =ATS+NE1				
90	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA.	-	бр	2
91	Контролер с дисплей, 24 цифрови входа, 20 релейни изхода, 230Vac.	-	бр	1
92	Двупозиционен ключ, със задръжка, 2н.о.+2н.з. Контактa	-	бр	1
93	Автоматичен прекъсвач 4А, 1р+N, 6kA.	-	бр	1
94	Напреженово реле 3ф, 90-400V, 2 превкл. Контактa.	-	бр	4
95	Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контактa.	-	бр	2
96	Сигнална лампа, 240Vac, LED, червена	-	бр	1
97	Сигнална лампа, 240Vac, LED, бяла	-	бр	1
98	Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac	-	бр	1
99	Сирена, 230V AC	-	бр	1
100	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр	16
101	Редови клеми + аксесоари	-	бр	92
102	UPS, 230V AC, 2000VA.	-	бр	1
Килия =K03+K03				
103	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
104	Автоматичен прекъсвач 4А, 3р, 6kA със сигнални контакти.	-	бр.	1
105	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	10
106	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	10
Килия =K04+K04				

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Мярка	К-во
107	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
108	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	33
109	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA.	-	бр.	2
Килия =K05+K05				
110	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
111	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	20
112	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	30
113	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA.	-	бр.	2
Килия =K06+K06				
114	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
115	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	33
116	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA.	-	бр.	2
Килия =K07+K07				
117	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
118	Автоматичен прекъсвач 4А, 3р, 6kA със сигнални контакти.	-	бр.	1
119	Разединяеми клеми + аксесоари	-		10
120	Редови клеми + аксесоари	-		10
Табло =K05+SR1				
121	Табло с размери W600xH600xD350	-	бр.	1
122	Цифрова релейна защита с, 4xI, 7BI, 8BO.	-	бр.	1
123	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	4
124	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	57
125	Автоматичен прекъсвач 4А, 1р+N, 6kA.	-	бр.	3
126	Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Kontakta.	-	бр.	3
127	Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac.	-	бр.	1
Кабели				
128	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 12 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5mm².	NYCY FR 12x1,5 mm²	м.	100
129	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 14 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5mm².	NYCY FR 14x1,5 mm²	м.	40
130	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 2 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5mm².	NYCY FR 2x2,5 mm²	м.	40
131	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5mm².	NYCY FR 4x1,5 mm²	м.	150
132	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 7 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5mm².)	NYCY FR 7x1,5 mm²	м.	50
133	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5mm².	NYCY-FR 4x2.5 mm²	м.	120
134	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, PVC обвивка, 2.5mm².	NYCY-O 4x2.5 mm²	м.	120
135	Меден кабел, едножилин, сечение 2,5mm².	ПВА2	м.	200
136	Меден кабел, едножилин, сечение 1,5mm².	ПВА2	м.	300
137	Меден кабел, едножилин, сечение 1,0mm².	ПВА2	м.	300
Монтажни работи				
Монтаж на апаратура в табло =ATS+NE1				
138	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA	-	бр.	2
139	Контролер с дисплей, 24 цифрови входа, 20 релейни изхода, 230Vac	-	бр.	1
140	Двупозиционен ключ, със задръжка, 2н.о.+2н.з. Kontakta	-	бр.	1
141	Автоматичен прекъсвач 4А, 1р+N, 6kA	-	бр.	1
142	Напреженово реле 3ф, 90-400V, 2 превкл. Kontakta	-	бр.	4
143	Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Kontakta	-	бр.	2
144	Сигнална лампа, 240Vac, LED, червена	-	бр.	1
145	Сигнална лампа, 240Vac, LED, бяла	-	бр.	1
146	Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac	-	бр.	1
147	Сирена, 230V AC	-	бр.	1
148	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	16
149	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	92
150	UPS, 230V AC, 2000VA	-	бр.	1
Монтаж на апаратура в килия =K03+K03				
151	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
152	Автоматичен прекъсвач 4А, 3р, 6kA със сигнални контакти	-	бр.	1

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Мярка	К-во
153	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	10
154	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	10
Монтаж на апаратура в килия =K04+K04				
155	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
156	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	33
157	Автоматичен прекъсвач 6А, 1p+N, 6kA	-	бр.	2
Монтаж на апаратура в килия =K05+K05				
158	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
159	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	20
160	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	30
161	Автоматичен прекъсвач 6А, 1p+N, 6kA	-	бр.	2
Монтаж на апаратура в килия =K06+K06				
162	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
163	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	33
164	Автоматичен прекъсвач 6А, 1p+N, 6kA	-	бр.	2
Монтаж на апаратура в килия =K07+K07				
165	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
166	Автоматичен прекъсвач 4А, 3р, 6kA със сигнални контакти	-	бр.	1
167	Разединяеми клеми + аксесоари	-		10
168	Редови клеми + аксесоари	-		10
Монтаж на апаратура в табло табло =K05+SR1				
169	Табло с размери W600xH600xD350	-	бр.	1
170	Цифрова релейна защита с, 4xI, 7BI, 8BO	-	бр.	1
171	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	4
172	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	57
173	Автоматичен прекъсвач 4А, 1p+N, 6kA	-	бр.	3
174	Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта	-	бр.	3
175	Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac	-	бр.	1
		-		
Полагане на кабели				
176	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 12 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5mm ²	NYCY FR 12x1,5 mm ²	м.	100
177	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 14 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5mm ²	NYCY FR 14x1,5 mm ²	м.	40
178	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 2 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5mm ²	NYCY FR 2x2,5 mm ²	м.	40
179	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5mm ²	NYCY FR 4x1,5 mm ²	м.	150
180	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 7 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5mm ²	NYCY FR 7x1,5 mm ²	м.	50
181	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5mm ²	NYCY-FR 4x2.5 mm ²	м.	120
182	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, PVC обвивка, 2.5mm ²	NYCY-O 4x2.5 mm ²	м.	120
183	Меден кабел, едножилин, сечение 2,5mm ²	ПВА2	м.	200
184	Меден кабел, едножилин, сечение 1,5mm ²	ПВА2	м.	300
185	Меден кабел, едножилин, сечение 1,0mm ²	ПВА2	м.	300
Пусково - наладъчни работи				
186	Наладка на килия в ЗРУ 10kV - според работен проект	-	бр.	5
187	Настройка на цифрова релейна защита	-	бр.	1
188	Наладка на шкаф ГРТ 0,4kV - според работен проект	-	бр.	4

При всички посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, тип и т.н. следва да се разбира и "или еквивалентно/и"

ОДОБРЕН
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

за

**СМР – подмяна на амортизирани елементи на захранващата
електрическа система на сградата на Народното събрание в София,
пл. „Народно събрание” № 2**

**Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП)**

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП¹. Позоваване на съответното обявление², публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: ОВЕС S брой 117, дата 18/06/2016, стр.[]], Номер на обявлението в ОВ S: 2016/S 117–207537

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [.....]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя³	Отговор:
Име:	Народно събрание на Република България
За коя обществена поръчка се отнася?	Отговор:
Название или кратко описание на поръчката ⁴ :	Строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на

¹ Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

² За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

³ Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

	захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание” № 2
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо) ⁵ :	[]

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Идентификация:	Отговор:
Име:	[]
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	[] []
Пощенски адрес:	[.....]
Лице или лица за контакт ⁶ : Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Обща информация:	Отговор:
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е ⁷ ?	☐ Да ☐ Не

⁴ Вж. точки II.1.1 и II.1.3 от съответното обявление

⁵ Вж. точка II.1.1 от съответното обявление

⁶ Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

⁷ Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определянето за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.

Микропредприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия: предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в

Само в случай че поръчката е запазена⁸: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие⁹, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.	☐ Да ☐ Не [...] [....]
Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?	☐ Да ☐ Не ☐ Не се прилага
Ако „да“: <u>Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.</u> а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък¹⁰. г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: <u>В допълнение моля, попълнете липсващата</u>	а) [.....] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] в) [.....] г) ☐ Да ☐ Не д) ☐ Да ☐ Не

които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

⁸ Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

⁹ Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

¹⁰ Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

информация в част IV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
Форма на участие:	Отговор:
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори¹¹?	☐ Да ☐ Не
Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОР.	
Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:	а): [.....] б): [.....] в): [.....]
Обособени позиции	Отговор:
Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:	[]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

¹¹ По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Представителство, ако има такива:	Отговор:
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[.....]; [.....]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[.....]
Пощенски адрес:	[.....]
Телефон:	[.....]
Ел. поща:	[.....]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[.....]

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ

Използване на чужд капацитет:	Отговор:
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?	☐ Да ☐ Не

**Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана
съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.**
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които
не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които
отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство —
тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти¹²,
доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор
ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

**(разделът се попълва само ако тази информация се изисква
изрично от възлагащия орган или възложителя)**

¹² Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3.

Възлагане на подизпълнители:	Отговор:
Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?	☐ Да ☐ Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [.....]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

<i>Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:</i>	
1.	<i>Участие в престъпна организация¹³:</i>
2.	<i>Корупция¹⁴:</i>
3.	<i>Измама¹⁵:</i>
4.	<i>Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности¹⁶:</i>
5.	<i>Изпиране на пари или финансиране на тероризъм¹⁷</i>
6.	<i>Детски труд и други форми на трафик на хора¹⁸</i>

Основания, свързани с наказателни присъди	Отговор:
--	-----------------

¹³	Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).
¹⁴	Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.
¹⁵	По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 48).
¹⁶	Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбуждателство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.
¹⁷	Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).
¹⁸	Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:	
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?	☐ Да ☐ Не <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]¹⁹
Ако „да“, моля посочете²⁰: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено []; в) доколкото е пряко указано в присъдата:	а) дата: [], буква(и): [], причина(а): [] б) [.....] в) продължителността на срока на изключване [.....] и съответната(ите) точка(и) [] <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]²¹
В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване²² („реабилитиране по своя инициатива“)?	☐ Да ☐ Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки²³:	[.....]

¹⁹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁰ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²¹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²² В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

²³ Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:	Отговор:	
Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?	☐ Да ☐ Не	
Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: — Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? — Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. — В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички	Данъци а) [.....] б) [.....] в1) ☐ Да ☐ Не — ☐ Да ☐ Не — [.....] — [.....] в2) [...] г) ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]	Социалноосигурителни вноски а) [.....]б) [.....] в1) ☐ Да ☐ Не — ☐ Да ☐ Не — [.....] — [.....] в2) [...] г) ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]

начислени лихви или глоби?		
Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):²⁴ [.....][.....][.....][.....]		

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ²⁵

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение	Отговор:
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право ²⁶ ?	☐ Да ☐ Не Ако „да“ , икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанията за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? ☐ Да ☐ Не Ако да , моля опишете предприетите мерки: [.....]
Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или	☐ Да ☐ Не

²⁴ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁵ Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

²⁶ *Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчка или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС*

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове²⁷, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: — Моля представете подробности: — Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства²⁸? <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	— [.....] — [.....] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение²⁹? Ако „да“, моля, опишете подробно:	☐ Да ☐ Не, [.....] Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]
Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно:	☐ Да ☐ Не [...] Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]

²⁷ Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

²⁸ Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е **задължително** съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

²⁹ Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси³⁰, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:	☐ Да ☐ Не [...]
Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:	☐ Да ☐ Не [...]
Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно:	☐ Да ☐ Не [...]
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]
Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването,	☐ Да ☐ Не

³⁰

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

подбора или възлагането?

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Специфични национални основания за изключване	Отговор:
Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване , които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? <i>Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:</i>	[...] ☐ Да ☐ Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] ³¹
В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване , икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“ , моля опишете предприетите мерки:	☐ Да ☐ Не [...]

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздела или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

α: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV:

Спазване на всички изисквани критерии за подбор	Отговор:
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	☐ Да ☐ Не

³¹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

А: ГОДНОСТ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Годност	Отговор:
1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен ³² : Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[...] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	☐ Да ☐ Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: [...] ☐ Да ☐ Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние	Отговор:
1 а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1 б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва ³³):	година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута (брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):

³² Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

³³ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[.....][.....][.....][.....]
2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: <u>и/или</u> 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва ³⁴ . Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута (брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]
3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:	[.....]
4) Що се отнася до финансовите съотношения ³⁵ , посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между x и y ³⁶ — и стойността): [...], [.....] ³⁷ (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[.....],[.....][...]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания , ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият	[...]

³⁴ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

³⁵ Например съотношението между активите и пасивите.

³⁶ Например съотношението между активите и пасивите.

³⁷ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]
---	---

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности	Отговор:								
1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период³⁸ икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....] Строителни работи: [.....] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]								
1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период³⁹ икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти⁴⁰:	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....] <table><tr><th>Описание</th><th>Суми</th><th>Дати</th><th>Получатели</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Описание	Суми	Дати	Получатели				
Описание	Суми	Дати	Получатели						
2) Той може да използва следните технически лица или органи⁴¹, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да	[.....] [.....]								

³⁸ Възлагащите органи могат да изискват наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

³⁹ Възлагащите органи могат да изискват наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

⁴⁰ С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

⁴¹ За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни БЕДОП.

използва технически лица или органи при извършване на строителството:	
3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва:	[.....]
4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:	[.....]
5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки ⁴² на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?	☐ Да ☐ Не
6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав:	а) [.....] б) [.....]
7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:	[.....]
8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:	Година, средна годишна численост на състава: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Година, брой на ръководните кадри: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово	[.....]

⁴²

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

разположение за изпълнение на договора:	
10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител ⁴³ изпълнението на следната част (процентно изразение) от поръчката:	[.....]
11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	[...] ☐ Да ☐ Не ☐ Да ☐ Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати , изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството , доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“ , моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	☐ Да ☐ Не [...] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

⁴³ Ако икономическият оператор **е решил** да възложи подизпълнението на част от договора **и** ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление	Отговор:
Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	☐ Да ☐ Не [.....] [.....] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	☐ Да ☐ Не [.....] [.....] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

*Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, **ако има такива**, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.*

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя	Отговор:
---------------------------	-----------------

Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат⁴⁴, моля, посочете за всички от тях:	[.....] [...] ☐ Да ☐ Не⁴⁵ (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]⁴⁶
--	--

Част VI: Заключение

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясно разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно⁴⁷; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно⁴⁸, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [.....]

⁴⁴	Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.
⁴⁵	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
⁴⁶	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
⁴⁷	При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.
⁴⁸	В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

.....
(фирма на участника в откритата процедура)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание” № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание” № 2, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) заявявам(е) следното:

1. Желяя(ем) да участвам(е) в откритата процедура и осъществя(им) поръчката за строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание” № 2, представляваща строеж първа категория по смисъла на чл. 137 ЗУТ, съгласно условията на документацията за участие.

2. Предлагам(е) изпълнение на СМР по видове и количества съгласно подписана и подпечатана количествена сметка по образец - Приложение № 4.1. към документацията, която прилагам(е) към настоящото техническо предложение – 5 листа.

2.1. Предлагам(е) следния начин на изпълнение на СМР, съобразен с одобрения инвестиционен проект и изискванията на възложителя в раздел I.Б на документацията и техническата документация (Приложение № 2 към документацията) - (описание на метода и средствата за осъществяване на предлаганите технически решения, всички необходими дейности и технологичния подход за изпълнение на поръчката при отчитане спецификата и местонахождението на обекта - може да се изготви в отделно приложение към настоящото техническо предложение).

2.2. При изпълнението на поръчката ще влагам(е) строителни продукти, съоръжения и материали, отговарящи на проектната документация, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, съгласно чл. 169а, ал. 1 ЗУТ.

3. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката – месеца, считано от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (предлага се срок, не по-дълъг от 4 месеца).

3.1. В срок до 5 (пет) работни дни от сключване на договора ще представя(им) на възложителя за съгласуване подробен календарен график за изпълнение на поръчката.

4. Местополучение на поръчката – сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание” № 2.

5. Предлагам(е) гаранционни срокове и условия на гаранционно обслужване, както следва:

5.1. на изпълнените СМР - години (предлага се срок, не по-кратък от 8 години);

5.2. на монтираните строителни продукти, съоръжения и материали - съгласно гаранционния срок, определен от техния производител.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на разрешение за ползване на строежа от съответния компетентен орган.

5.3. Гаранционното обслужване се осъществява при строго спазване на нормативните изисквания, извършва се на място и включва разходи за труд, резервни части, транспорт и др. Времето за реакция при възникнал проблем е до 2 (два) часа от уведомяването. По време на гаранционния срок ще отстраняваме за моя(наша) сметка всички възникнали недостатъци и ще подменям(е) безплатно всички компоненти, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж или на лошо качество. Гаранционното обслужване ще се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя и нормативните изисквания.

Предлагам(е) следните условия на гаранционно обслужване, в т.ч. извършване на профилактика на електрическата система съгласно нормативните изисквания (подробно описание).

6. Приемам(е) изцяло клаузите на проектодоговора - Приложение № 7 към документацията, и при решение за определянето ми(ни) за изпълнител ще сключа(им) договора по надлежен начин и в законоустановения срок, като в текста му бъдат включени всички клаузи от проекта и предложенията от офертата ми(ни) за участие в процедурата.

7. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на поръчката се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранции за изпълнение на договора съобразно условията на документацията и документи съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 ЗОП.

8. Декларирам(е), че при изготвяне на офертата ми(ни) за участие в процедурата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд**.

9. Срокът на валидност на офертата ми(ни) за участие в процедурата е 4 (четири) месеца след крайния срок за получаване на оферти.

10. Прилагам(е) документ за упълномощаването ми(ни) от законния(те) представител(и) на участника (в случаите, в които е приложимо).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Количествена сметка - 5 листа
2. Документ за упълномощаване (в случаите, в които е приложимо)
3. Други (по преценка на участника)

..... 2016 г.

Подпис и печат:

1.
(длъжност и име)

2.
(длъжност и име)

* Участниците имат право по своя преценка да допълват техническото си предложение извън определеното по-горе минимално задължително съдържание.

** Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: София 1000, ул. Уйлям Гладстон № 67, Телефон: 02/ 940 6000, интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

- Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика, София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001, интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: София 1000, бул. Дондуков № 3, телефон: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail: secr-idirector@gli.government.bg.

(фирма на участника в откритата процедура)

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

„СМР – подмяна на амортизирани елементи на хранящата електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание“ № 2”.

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Мярка	К-во
ЧАСТ "ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ"				
I. Частична реконструкция на ЗРУ 10kV				
Демонтажни работи				
1	Демонтаж на маломаслен прекъсвач	A/10/250/6	бр.	3
2	Демонтаж на двуфазен маслен напреженов трансформатор	НТ 12	бр.	2
3	Демонтаж на еднофазен токов трансформатор	ТТ 12	бр.	2
4	Демонтаж на шинодържател за отклонение на шини	ШОТ	бр.	4
5	Демонтаж на дребна метална конструкция	-	kg	150
Доставка на съоръжения и материали				
6	Прекъсвач, трифазен, вакуумен, за закрит монтаж, с метален лицев панел, за номинално напрежение 12kV, номинален ток 630 А, ток на късо съединение 20 kA, междуфазно разстояние 210mm, комплект с включвателна и изключвателни бобини, и блок контакти, с моторно – пружинно задвижване 230V AC.	-	бр.	3
7	Токов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 50/5/5 А, клас на точност 0.5/5P20, мощност на ядрата 15VA/15VA.	-	бр.	3
8	Напреженов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 10:V3/0,1:V3kV, клас на точност 0.5, мощност на намотката 15VA.	-	бр.	6
9	Шина, правоъгълна, алуминиева, с размери 50/5 mm	Al 50/5mm	m	30
10	Шинодържател за отклонение на шина 50/5mm	ШОТ	бр.	6
11	Стоманен профил, ъглов, горещо валцуван	L 50/50/5mm; (90kg)	m	24
12	Стоманен профил, U8, студено валцуван	U 80/80/4mm; (22kg)	m	6
13	Шина, правоъгълна, стоманена, цинкувана, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 μ	Fe-40/4mm	m	30
14	Биметална (мед – алуминий) пластина с размери 50/50mm	-	бр.	24
15	Биметална шайба (мед – алуминий) с отвор за M12	-	бр.	6
16	Кабелна скара с размери 200/60mm, комплект с капак	-	m	21
17	Конзоли за кабелна скара с ширина 200mm	-	бр.	40
18	Анкерен болт, стоманен, комплект с гайка, шайба и федер шайба	BCA M12/110	бр.	30
19	Болт, стоманен, с нормална шестостенна глава, комплект с гайка, 2 бр. шайби и федер шайба	M12/40	бр.	50
20	Болт, стоманен, с нормална шестостенна глава, комплект с гайка, 2 бр. шайби и федер шайба	M8/30	бр.	30
21	Материали и аксесоари за направа на заварки	-	к-т	1
22	Компактна луминесцентна лампа 20W (еквивалент на 100W)	-	бр.	10
Монтажни работи				
23	Направа и монтаж на метална конструкция за вакуумен прекъсвач (по чертеж)	-	бр.	3
24	Направа и монтаж на метална конструкция за напреженови измервателни трансформатори (по чертеж)	-	бр.	2
25	Направа и монтаж на метална конструкция за токови измервателни трансформатори (по чертеж)	-	бр.	1

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Марка	К-во
26	Монтаж на прекъсвач, трифазен, вакуумен, за закрит монтаж, с метален лицева панел, за номинално напрежение 12kV, номинален ток 630 A, ток на късо съединение 16 kA, междуфазно разстояние 210mm, комплект с включвателна и изключвателни бобини, и блок контакти, с моторно – пружинно задвижване 230V AC.	-	бр.	3
27	Проверка, профилактика и центроване на разединител РМ 10/400	-	бр.	5
28	Монтаж на токов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 50/5/5 A, клас на точност 0.5/5P20, мощност на ядрата 15VA/15VA	-	бр.	3
29	Монтаж на напреженов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 10:V3/0,1:V3kV, клас на точност 0.5, мощност на намотката 15VA	-	бр.	6
30	Прорязване на отвор, обкантиране и боядисване на съществуващ предкилий предпазен щит	-	бр.	3
31	Монтаж на шина, правоъгълна, алуминиева, с размери 50/5 mm	Al 50/5mm	m	30
32	Монтаж на шинодържател за отклонение на шина 50/5mm	ШОТ	бр.	6
33	Монтаж на шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 µ	Fe-40/4mm	m	30
34	Монтаж на биметална (мед – алуминий) пластина с размери 50/50mm	-	бр.	24
35	Монтаж на кабелна скара с размери 200/60mm, комплект с капак	-	m	21
36	Монтаж на конзоли за кабелна скара с широчина 200mm	-	бр.	40
37	Монтаж на биметална шайба (мед – алуминий) с отвор за M12	-	бр.	6
38	Направа на заварки	-	к-т	1
39	Двукратно боядисване на правоъгълна алуминиева шина с размери 50/5 mm за обозначаване на фазов ред	Al 50/5mm	m	30
40	Двукратно боядисване с черна боя на шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 µ	Fe-40/4mm	m	30
41	Монтаж на компактна луминесцентна лампа 20W (еквивалент на 100W)	-	бр.	10
II. Реконструкция на ГРТ 0,4kV				
Демонтажни работи				
42	Разкачане от едната страна на трифазен кабел	-	бр.	13
43	Разкачане от двете страни на еднофазен кабел	-	бр.	10
44	Демонтаж на съществуващ шкаф ГРТ 0,4kV	-	бр.	4
45	Демонтаж на съществуващ кабел Cu 3x1x95mm2+1x95mm2	-	m	120
46	Демонтаж на съществуващи стойки за кабели Cu 3x1x95mm2+1x95mm2	-	кг.	15
Доставка на съоръжения и материали				
47	Меден кабел СВТ 1x185mm2	СВТ 1x185mm2	m	140
48	Кабелна обувка, калайдисана, за меден кабел със сечение 185mm2	-	бр.	22
49	Метална конструкция за закрепване на меден кабел СВТ 1x185mm2	-	kg	50
50	Автоматичен прекъсвач 500-1000A, 3P, 50kA, с моторен механизъм 230VAC, к-т с включвателна и изключвателна бобини.	-	бр.	1
51	Автоматичен прекъсвач 200-400A, 3P, 36kA, с моторен механизъм 230VAC, к-т с включвателна и изключвателна бобини.	-	бр.	4
52	Автоматичен прекъсвач 200-400A, 3P, 36kA.	-	бр.	1
53	Автоматичен прекъсвач 160-240A, 3P, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC.	-	бр.	10
54	Автоматичен прекъсвач 100-125A, 3P, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC.	-	бр.	2
55	Автоматичен прекъсвач 80-100A, 3P, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC.	-	бр.	2
56	Автоматичен прекъсвач 63-80A, 3P, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC.	-	бр.	1
57	Аресторна защита тип 1+2	-	бр.	1

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Мярка	К-во
58	Токов трансформатор 1000/5А, клас на точност 0,5VA.	-	бр.	6
59	Метален шкаф 600/600/2000mm с включени допълнителни материали и труд за асемблиране	-	бр.	3
60	Метален шкаф 800/600/2000mm Метален шкаф 600/600/2000mm с включени допълнителни материали и труд за асемблиране	-	бр.	2
61	Основа за табла 2000/600/100mm	-	бр.	1
62	Основа за табла 2200/600/100mm	-	бр.	1
63	Шина Cu 50x10mm	-	метра	30
64	Шина Cu 50x5mm	-	метра	12
65	Шина Cu 30x10mm	-	метра	12
66	Шина Cu 30x8mm	-	метра	12
67	Шина Cu 25x3mm	-	метра	30
68	Шиноносач	-	бр.	13
69	Шиноносач тип буре	-	бр.	10
70	Болт M12x60 (8.8)	-	бр.	140
71	Гайка M12(8.8)	-	бр.	140
72	Шайба широкопола M12	-	бр.	280
73	Шайба федер M12	-	бр.	140
74	Болт M10x60 (8.8)	-	бр.	60
75	Гайка M10(8.8)	-	бр.	60
76	Шайба широкопола M10	-	бр.	120
77	Шайба федер M10	-	бр.	60
78	Поликарбонат за предпазване на шинопроводи	-	метра ²	1
79	Скоба за кабел до 240mm ²	-	бр.	26
80	Кабелен канал перфориран 40x60mm	-	метра	12
Монтажни работи				
81	Монтаж на основа за табла 2000/600/100mm	-	бр.	1
82	Монтаж на основа за табла 2200/600/100mm	-	бр.	1
83	Монтаж на метален шкаф 600/600/2000mm	-	бр.	3
84	Монтаж на метален шкаф 800/600/2000mm	-	бр.	2
85	Монтаж на метална конструкция за закрепване на меден кабел СВТ 1x185mm ²	-	kg	50
86	Подвързване от едната страна на трифазен кабел	-	бр.	13
87	Подвързване от двете страни на еднофазен кабел	-	бр.	11

ЧАСТ "ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ"

II. Вторична комутация				
Демонтажни работи				
88	Отсъединяване и демонтаж на сигнални и контролни кабели	-	компл.	1
89	Демонтаж на табло АВР с апаратура	-	бр.	1
Доставка на съоръжения и материали				
Табло =ATS+NE1				
90	Автоматичен прекъсвач 6А, 1p+N, 6kA.	-	бр.	2
91	Контролер с дисплей, 24 цифрови входа, 20 релейни изхода, 230Vac.	-	бр.	1
92	Двупозиционен ключ, със задръжка, 2н.о.+2н.з. Контакта	-	бр.	1
93	Автоматичен прекъсвач 4А, 1p+N, 6kA.	-	бр.	1
94	Напреженово реле 3ф, 90-400V, 2 превкл. Контакта.	-	бр.	4
95	Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта.	-	бр.	2
96	Сигнална лампа, 240Vac, LED, червена	-	бр.	1
97	Сигнална лампа, 240Vac, LED, бяла	-	бр.	1
98	Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac	-	бр.	1
99	Сирена, 230V AC	-	бр.	1
100	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	16
101	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	92
102	UPS, 230V AC, 2000VA.	-	бр.	1
Килия =K03+K03				
103	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
104	Автоматичен прекъсвач 4А, 3р, 6kA със сигнални контакти.	-	бр.	1
105	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	10
106	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	10
Килия =K04+K04				

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Марка	К-во
107	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
108	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	33
109	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA.	-	бр.	2
Килия =K05+K05				
110	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
111	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	20
112	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	30
113	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA.	-	бр.	2
Килия =K06+K06				
114	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
115	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	33
116	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA.	-	бр.	2
Килия =K07+K07				
117	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
118	Автоматичен прекъсвач 4А, 3р, 6kA със сигнални контакти.	-	бр.	1
119	Разединяеми клеми + аксесоари	-		10
120	Редови клеми + аксесоари	-		10
Табло =K05+SR1				
121	Табло с размери W600xH600xD350	-	бр.	1
122	Цифрова релейна защита с, 4xI, 7BI, 8BO.	-	бр.	1
123	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	4
124	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	57
125	Автоматичен прекъсвач 4А, 1р+N, 6kA.	-	бр.	3
126	Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта.	-	бр.	3
127	Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac.	-	бр.	1
Кабели				
128	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 12 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм ² .	NYCY FR 12x1,5 mm ²	м.	100
129	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 14 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм ² .	NYCY FR 14x1,5 mm ²	м.	40
130	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 2 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм ² .	NYCY FR 2x2,5 mm ²	м.	40
131	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм ² .	NYCY FR 4x1,5 mm ²	м.	150
132	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 7 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм ² .)	NYCY FR 7x1,5 mm ²	м.	50
133	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм ² .	NYCY-FR 4x2.5 mm ²	м.	120
134	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, PVC обвивка, 2.5мм ² .	NYCY-O 4x2.5 mm ²	м.	120
135	Меден кабел, едножилин, сечение 2,5мм ² .	ПВА2	м.	200
136	Меден кабел, едножилин, сечение 1,5мм ² .	ПВА2	м.	300
137	Меден кабел, едножилин, сечение 1,0мм ² .	ПВА2	м.	300
Монтажни работи				
Монтаж на апаратура в табло =ATS+NE1				
138	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA	-	бр.	2
139	Контролер с дисплей, 24 цифрови входа, 20 релейни изхода, 230Vac	-	бр.	1
140	Двупозиционен ключ, със задръжка, 2н.о.+2н.з. Контакта	-	бр.	1
141	Автоматичен прекъсвач 4А, 1р+N, 6kA	-	бр.	1
142	Напреженово реле 3ф, 90-400V, 2 превкл. Контакта	-	бр.	4
143	Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта	-	бр.	2
144	Сигнална лампа, 240Vac, LED, червена	-	бр.	1
145	Сигнална лампа, 240Vac, LED, бяла	-	бр.	1
146	Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac	-	бр.	1
147	Сирена, 230V AC	-	бр.	1
148	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	16
149	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	92
150	UPS, 230V AC, 2000VA	-	бр.	1
Монтаж на апаратура в килия =K03+K03				
151	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
152	Автоматичен прекъсвач 4А, 3р, 6kA със сигнални контакти	-	бр.	1

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Мярка	К-во
153	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	10
154	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	10
Монтаж на апаратура в килия =K04+K04				
155	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
156	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	33
157	Автоматичен прекъсвач 6А, 1p+N, 6kA	-	бр.	2
Монтаж на апаратура в килия =K05+K05				
158	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
159	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	20
160	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	30
161	Автоматичен прекъсвач 6А, 1p+N, 6kA	-	бр.	2
Монтаж на апаратура в килия =K06+K06				
162	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
163	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	33
164	Автоматичен прекъсвач 6А, 1p+N, 6kA	-	бр.	2
Монтаж на апаратура в килия =K07+K07				
165	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1
166	Автоматичен прекъсвач 4А, 3р, 6kA със сигнални контакти	-	бр.	1
167	Разединяеми клеми + аксесоари	-		10
168	Редови клеми + аксесоари	-		10
Монтаж на апаратура в табло табло =K05+SR1				
169	Табло с размери W600xH600xD350	-	бр.	1
170	Цифрова релейна защита с, 4xI, 7BI, 8BO	-	бр.	1
171	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	4
172	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	57
173	Автоматичен прекъсвач 4А, 1p+N, 6kA	-	бр.	3
174	Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта	-	бр	3
175	Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac	-	бр	1
		-		
Полагане на кабели				
176	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 12 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5mm ²	NYCY FR 12x1,5 mm ²	м.	100
177	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 14 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5mm ²	NYCY FR 14x1,5 mm ²	м.	40
178	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 2 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5mm ²	NYCY FR 2x2,5 mm ²	м.	40
179	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5mm ²	NYCY FR 4x1,5 mm ²	м.	150
180	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 7 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5mm ²	NYCY FR 7x1,5 mm ²	м.	50
181	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5mm ²	NYCY-FR 4x2.5 mm ²	м.	120
182	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, PVC обвивка, 2.5mm ²	YYY-O 4x2.5 mm ²	м.	120
183	Меден кабел, едножилин, сечение 2,5mm ²	ПВА2	м.	200
184	Меден кабел, едножилин, сечение 1,5mm ²	ПВА2	м.	300
185	Меден кабел, едножилин, сечение 1,0mm ²	ПВА2	м.	300
Пусково - наладъчни работи				
186	Наладка на килия в ЗРУ 10kV - според работен проект	-	бр	5
187	Настройка на цифрова релейна защита	-	бр	1
188	Наладка на шкаф ГРТ 0,4kV - според работен проект	-	бр	4

При всички посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, тип и т.н. следва да се разбира и "или еквивалентно/и"

..... 2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: 1.

(ДЛЪЖНОСТ И ИМЕ)

2.

(ДЛЪЖНОСТ И ИМЕ)

.....
(фирма на участника в откритата процедура)

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

До Народното събрание на Република България
София, пл. "Народно събрание" № 2
Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание” № 2, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) заявявам(е) следното:

1. ПРЕДЛАГАМ(Е) обща цена за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание” № 2, съгласно условията на документацията, в размер (.....) лева без ДДС.

Предложената обща цена включва всички разходи за изпълнението, в т.ч. цената на вложените материали, труд, допълнителни разходи, печалба, непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната сметка и др.

1.1. ПРЕДЛАГАМ(Е) единични цени по видове СМР, посочени в количествено-стойностната сметка, изготвена съгласно образец – Приложение № 6 към документацията, приложена към настоящото ценово предложение.

1.2. ПРЕДЛАГАМ(Е) показатели за образуване на единични цени, както следва:

Средна часова ставка на труда лв./ч

Допълнителни разходи върху труда %

Доставно-складови разходи%

Печалба %

2. ПРИЕМАМ(Е) предложения в т. 1.5 на раздел I.Б. от документацията начин на плащане.

ПРИЛОЖЕНИЕ: количествено-стойностна сметка – 1 брой

..... 2016 г.

Подпис и печат:

1.
(длъжност и име)

2.
(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ

* Подробни указания за подготовка на ценовото предложение се съдържат в раздел VI на настоящата документация.

(фирма на участника в откритата процедура)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„СМР – подмяна на амортизирани елементи на хранващата електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание“ № 2”.

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Мярка	К-во	Единична цена, лв. без ДДС	Обща цена, лв. без ДДС
---	---	-----	-------	------	----------------------------	------------------------

ЧАСТ "ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ"

I. Частична реконструкция на ЗРУ 10kV						
Демонтажни работи						
1	Демонтаж на маломаслен прекъсвач	A/10/250/6	бр.	3		0,00 лв.
2	Демонтаж на двуфазен маслен напреженов трансформатор	HT 12	бр.	2		0,00 лв.
3	Демонтаж на еднофазен токов трансформатор	TT 12	бр.	2		0,00 лв.
4	Демонтаж на шинодръжател за отклонение на шини	ШОТ	бр.	4		0,00 лв.
5	Демонтаж на дребна метална конструкция	-	kg	150		0,00 лв.
Доставка на съоръжения и материали						
6	Прекъсвач, трифазен, вакуумен, за закрит монтаж, с метален лицев панел, за номинално напрежение 12kV, номинален ток 630 A, ток на късо съединение 20 kA, междуфазно разстояние 210mm, комплект с включвателна и изключвателни бобини, и блок контакти, с моторно – пружинно задвижване 230V AC.	-	бр.	3		0,00 лв.
7	Токов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 50/5/5 A, клас на точност 0.5/5P20, мощност на ядрата 15VA/15VA.	-	бр.	3		0,00 лв.
8	Напреженов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 10:V3/0,1:V3kV, клас на точност 0.5, мощност на намотката 15VA.	-	бр.	6		0,00 лв.
9	Шина, правоъгълна, алуминиева, с размери 50/5 mm	Al 50/5mm	m	30		0,00 лв.
10	Шинодръжател за отклонение на шина 50/5mm	ШОТ	бр.	6		0,00 лв.
11	Стоманен профил, ъглов, горещо валцуван	L 50/50/5mm; (90kg)	m	24		0,00 лв.
12	Стоманен профил, U8, студено валцуван	U 80/80/4mm; (22kg)	m	6		0,00 лв.
13	Шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 µ	Fe-40/4mm	m	30		0,00 лв.
14	Биметална (мед – алуминий) пластина с размери 50/50mm	-	бр.	24		0,00 лв.
15	Биметална шайба (мед – алуминий) с отвор за M12	-	бр.	6		0,00 лв.
16	Кабелна скара с размери 200/60mm, комплект с капак	-	m	21		0,00 лв.
17	Конзоли за кабелна скара с ширина 200mm	-	бр.	40		0,00 лв.
18	Анкерен болт, стоманен, комплект с гайка, шайба и федер шайба	BCA M12/110	бр.	30		0,00 лв.
19	Болт, стоманен, с нормална шестостенна глава, комплект с гайка, 2 бр. шайби и федер шайба	M12/40	бр.	50		0,00 лв.
20	Болт, стоманен, с нормална шестостенна глава, комплект с гайка, 2 бр. шайби и федер шайба	M8/30	бр.	30		0,00 лв.
21	Материали и аксесоари за направа на заварки	-	к-т	1		0,00 лв.
22	Компактна луминесцентна лампа 20W (еквивалент на 100W)	-	бр.	10		0,00 лв.
Монтажни работи						
23	Направа и монтаж на метална конструкция за вакуумен прекъсвач (по чертеж)	-	бр.	3		0,00 лв.
24	Направа и монтаж на метална конструкция за напреженови измервателни трансформатори (по чертеж)	-	бр.	2		0,00 лв.
25	Направа и монтаж на метална конструкция за токови измервателни трансформатори (по чертеж)	-	бр.	1		0,00 лв.
26	Монтаж на прекъсвач, трифазен, вакуумен, за закрит монтаж, с метален лицев панел, за номинално напрежение 12kV, номинален ток 630 A, ток на късо съединение 16 kA, междуфазно разстояние 210mm, комплект с включвателна и изключвателни бобини, и блок контакти, с моторно – пружинно задвижване 230V AC.	-	бр.	3		0,00 лв.
27	Проверка, профилактика и центроване на разединител RM 10/400	-	бр.	5		0,00 лв.
28	Монтаж на токов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 50/5/5 A, клас на точност 0.5/5P20, мощност на ядрата 15VA/15VA	-	бр.	3		0,00 лв.

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Мярка	К-во	Единична цена, лв. без ДДС	Обща цена, лв. без ДДС
29	Монтаж на напреженов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 10:V3/0,1:V3kV, клас на точност 0.5, мощност на намотката 15VA	-	бр.	6		0,00 лв.
30	Прорязване на отвор, обкантване и боядисване на съществуващ предкилиен предпазен щит	-	бр.	3		0,00 лв.
31	Монтаж на шина, правоъгълна, алуминиева, с размери 50/5 mm	Al 50/5mm	m	30		0,00 лв.
32	Монтаж на шинодържател за отклонение на шина 50/5mm	ШОТ	бр.	6		0,00 лв.
33	Монтаж на шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 µ	Fe-40/4mm	m	30		0,00 лв.
34	Монтаж на биметална (мед – алуминий) пластина с размери 50/50mm	-	бр.	24		0,00 лв.
35	Монтаж на кабелна скара с размери 200/60mm, комплект с капак	-	m	21		0,00 лв.
36	Монтаж на конзоли за кабелна скара с ширина 200mm	-	бр.	40		0,00 лв.
37	Монтаж на биметална шайба (мед – алуминий) с отвор за M12	-	бр.	6		0,00 лв.
38	Направа на заварки	-	к-т	1		0,00 лв.
39	Двукратно боядисване на правоъгълна алуминиева шина с размери 50/5 mm за обозначаване на фазов ред	Al 50/5mm	m	30		0,00 лв.
40	Двукратно боядисване с черна боя на шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 µ	Fe-40/4mm	m	30		0,00 лв.
41	Монтаж на компактна луминесцентна лампа 20W (еквивалент на 100W)	-	бр.	10		0,00 лв.
II. Реконструкция на ГРТ 0,4kV						
Демонтажни работи						
42	Разкачане от едната страна на трифазен кабел	-	бр.	13		0,00 лв.
43	Разкачане от двете страни на еднофазен кабел	-	бр.	10		0,00 лв.
44	Демонтаж на съществуващ шкаф ГРТ 0,4kV	-	бр.	4		0,00 лв.
45	Демонтаж на съществуващ кабел Cu 3x1x95mm2+1x95mm2	-	m	120		0,00 лв.
46	Демонтаж на съществуващи стойки за кабели Cu 3x1x95mm2+1x95mm2	-	кг.	15		0,00 лв.
Доставка на съоръжения и материали						
47	Меден кабел CBT 1x185mm2	CBT 1x185mm2	m	140		0,00 лв.
48	Кабелна обувка, калайдисана, за меден кабел със сечение 185mm2	-	бр.	22		0,00 лв.
49	Метална конструкция за закрепване на меден кабел CBT 1x185mm2	-	kg	50		0,00 лв.
50	Автоматичен прекъсвач 500-1000A, 3P, 50kA, с моторен механизъм 230VAC, к-т с включвателна и изключвателна бобини.	-	бр.	1		0,00 лв.
51	Автоматичен прекъсвач 200-400A, 3P, 36kA, с моторен механизъм 230VAC, к-т с включвателна и изключвателна бобини.	-	бр.	4		0,00 лв.
52	Автоматичен прекъсвач 200-400A, 3P, 36kA.	-	бр.	1		0,00 лв.
53	Автоматичен прекъсвач 160-240A, 3P, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC.	-	бр.	10		0,00 лв.
54	Автоматичен прекъсвач 100-125A, 3P, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC.	-	бр.	2		0,00 лв.
55	Автоматичен прекъсвач 80-100A, 3P, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC.	-	бр.	2		0,00 лв.
56	Автоматичен прекъсвач 63-80A, 3P, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC.	-	бр.	1		0,00 лв.
57	Аресторна защита тип I+2	-	бр.	1		0,00 лв.
58	Токов трансформатор 1000/5A, клас на точност 0,5VA.	-	бр.	6		0,00 лв.
59	Метален шкаф 600/600/2000mm с включени допълнителни материали и труд за асемблиране	-	бр.	3		0,00 лв.
60	Метален шкаф 800/600/2000mm Метален шкаф 600/600/2000mm с включени допълнителни материали и труд за асемблиране	-	бр.	2		0,00 лв.
61	Основа за табла 2000/600/100mm	-	бр.	1		0,00 лв.
62	Основа за табла 2200/600/100mm	-	бр.	1		0,00 лв.
63	Шина Cu 50x10mm	-	метра	30		0,00 лв.
64	Шина Cu 50x5mm	-	метра	12		0,00 лв.
65	Шина Cu 30x10mm	-	метра	12		0,00 лв.
66	Шина Cu 30x8mm	-	метра	12		0,00 лв.
67	Шина Cu 25x3mm	-	метра	30		0,00 лв.
68	Шиноносач	-	бр.	13		0,00 лв.
69	Шиноносач тип буре	-	бр.	10		0,00 лв.
70	Болт M12x60 (8.8)	-	бр.	140		0,00 лв.
71	Гайка M12(8.8)	-	бр.	140		0,00 лв.
72	Шайба широкопола M12	-	бр.	280		0,00 лв.
73	Шайба федер M12	-	бр.	140		0,00 лв.

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Мярка	К-во	Единична цена, лв. без ДДС	Обща цена, лв. без ДДС
74	Болт М10х60 (8.8)	-	бр.	60		0,00 лв.
75	Гайка М10(8.8)	-	бр.	60		0,00 лв.
76	Шайба широкопола М10	-	бр.	120		0,00 лв.
77	Шайба федер М10	-	бр.	60		0,00 лв.
78	Поликарбонат за предпазване на шинопроводи	-	метра ²	1		0,00 лв.
79	Скоба за кабел до 240mm ²	-	бр.	26		0,00 лв.
80	Кабелен канал перфориран 40х60mm	-	метра	12		0,00 лв.
Монтажни работи						
81	Монтаж на основа за табла 2000/600/100mm	-	бр.	1		0,00 лв.
82	Монтаж на основа за табла 2200/600/100mm	-	бр.	1		0,00 лв.
83	Монтаж на метален шкаф 600/600/2000mm	-	бр.	3		0,00 лв.
84	Монтаж на метален шкаф 800/600/2000mm	-	бр.	2		0,00 лв.
85	Монтаж на метална конструкция за закрепване на меден кабел СВТ 1х185mm ²	-	kg	50		0,00 лв.
86	Подвързване от едната страна на трифазен кабел	-	бр.	13		0,00 лв.
87	Подвързване от двете страни на еднофазен кабел	-	бр.	11		0,00 лв.
ЛОБЦО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА ПО ЧАСТ "ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ", лв. без ДДС						0,00 лв.

ЧАСТ "ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ"

II. Вторична комутация						
Демонтажни работи						
88	Отсѣдиняване и демонтаж на сигнални и контролни кабели	-	компл.	1		0,00 лв.
89	Демонтаж на табло АВР с апаратура	-	бр.	1		0,00 лв.
Доставка на съоръжения и материали						
Табло =ATS+NE1						
90	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA.	-	бр.	2		0,00 лв.
91	Контролер с дисплей, 24 цифрови входа, 20 релейни изхода, 230Vac.	-	бр.	1		0,00 лв.
92	Двупозиционен ключ, със задръжка, 2н.о.+2н.з. Контакта	-	бр.	1		0,00 лв.
93	Автоматичен прекъсвач 4А, 1р+N, 6kA.	-	бр.	1		0,00 лв.
94	Напреженово реле 3ф, 90-400V, 2 превкл. Контакта.	-	бр.	4		0,00 лв.
95	Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта.	-	бр.	2		0,00 лв.
96	Сигнална лампа, 240Vac, LED, червена	-	бр.	1		0,00 лв.
97	Сигнална лампа, 240Vac, LED, бяла	-	бр.	1		0,00 лв.
98	Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac	-	бр.	1		0,00 лв.
99	Сирена, 230V AC	-	бр.	1		0,00 лв.
100	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	16		0,00 лв.
101	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	92		0,00 лв.
102	UPS, 230V AC, 2000VA.	-	бр.	1		0,00 лв.
Килия =K03+K03						
103	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1		0,00 лв.
104	Автоматичен прекъсвач 4А, 3р, 6kA със сигнални контакти.	-	бр.	1		0,00 лв.
105	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	10		0,00 лв.
106	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	10		0,00 лв.
Килия =K04+K04						
107	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1		0,00 лв.
108	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	33		0,00 лв.
109	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA.	-	бр.	2		0,00 лв.
Килия =K05+K05						
110	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1		0,00 лв.
111	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	20		0,00 лв.
112	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	30		0,00 лв.
113	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA.	-	бр.	2		0,00 лв.
Килия =K06+K06						
114	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1		0,00 лв.
115	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	33		0,00 лв.
116	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA.	-	бр.	2		0,00 лв.
Килия =K07+K07						
117	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1		0,00 лв.
118	Автоматичен прекъсвач 4А, 3р, 6kA със сигнални контакти.	-	бр.	1		0,00 лв.
119	Разединяеми клеми + аксесоари	-		10		0,00 лв.
120	Редови клеми + аксесоари	-		10		0,00 лв.
Табло =K05+SR1						
121	Табло с размери W600xH600xD350	-	бр.	1		0,00 лв.
122	Цифрова релейна защита с, 4xI, 7BI, 8BO.	-	бр.	1		0,00 лв.
123	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	4		0,00 лв.
124	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	57		0,00 лв.
125	Автоматичен прекъсвач 4А, 1р+N, 6kA.	-	бр.	3		0,00 лв.
126	Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта.	-	бр.	3		0,00 лв.
127	Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac.	-	бр.	1		0,00 лв.
Кабели						

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Марка	К-во	Единична цена, лв. без ДДС	Обща цена, лв. без ДДС
128	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 12 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм².	NYCY FR 12x1,5 mm²	м.	100		0,00 лв.
129	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 14 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм².	NYCY FR 14x1,5 mm²	м.	40		0,00 лв.
130	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 2 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм².	NYCY FR 2x2,5 mm²	м.	40		0,00 лв.
131	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм².	NYCY FR 4x1,5 mm²	м.	150		0,00 лв.
132	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 7 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм².	NYCY FR 7x1,5 mm²	м.	50		0,00 лв.
133	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм².	NYCY-FR 4x2.5 mm²	м.	120		0,00 лв.
134	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, PVC обвивка, 2.5мм².	NYCY-O 4x2.5 mm²	м.	120		0,00 лв.
135	Меден кабел, едножилин, сечение 2,5мм².	ПВА2	м.	200		0,00 лв.
136	Меден кабел, едножилин, сечение 1,5мм².	ПВА2	м.	300		0,00 лв.
137	Меден кабел, едножилин, сечение 1,0мм².	ПВА2	м.	300		0,00 лв.
Монтажни работи						
Монтаж на апаратура в табло =ATS+NEI						
138	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA	-	бр	2		0,00 лв.
139	Контролер с дисплей, 24 цифрови входа, 20 релейни изхода, 230Vac	-	бр	1		0,00 лв.
140	Двупозиционен ключ, със задръжка, 2н.о.+2н.з. Контактта	-	бр	1		0,00 лв.
141	Автоматичен прекъсвач 4А, 1р+N, 6kA	-	бр	1		0,00 лв.
142	Напреженово реле 3ф, 90-400V, 2 превкл. Контактта	-	бр	4		0,00 лв.
143	Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контактта	-	бр	2		0,00 лв.
144	Сигнална лампа, 240Vac, LED, червена	-	бр	1		0,00 лв.
145	Сигнална лампа, 240Vac, LED, бяла	-	бр	1		0,00 лв.
146	Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac	-	бр	1		0,00 лв.
147	Сирена, 230V AC	-	бр	1		0,00 лв.
148	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр	16		0,00 лв.
149	Редови клеми + аксесоари	-	бр	92		0,00 лв.
150	UPS, 230V AC, 2000VA	-	бр	1		0,00 лв.
Монтаж на апаратура в килия =K03+K03						
151	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1		0,00 лв.
152	Автоматичен прекъсвач 4А, 3р, 6kA със сигнални контакти	-	бр.	1		0,00 лв.
153	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	10		0,00 лв.
154	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	10		0,00 лв.
Монтаж на апаратура в килия =K04+K04						
155	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1		0,00 лв.
156	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	33		0,00 лв.
157	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA	-	бр.	2		0,00 лв.
Монтаж на апаратура в килия =K05+K05						
158	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1		0,00 лв.
159	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	20		0,00 лв.
160	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	30		0,00 лв.
161	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA	-	бр.	2		0,00 лв.
Монтаж на апаратура в килия =K06+K06						
162	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1		0,00 лв.
163	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	33		0,00 лв.
164	Автоматичен прекъсвач 6А, 1р+N, 6kA	-	бр.	2		0,00 лв.
Монтаж на апаратура в килия =K07+K07						
165	Табло с размери W300xH400xD120	-	бр.	1		0,00 лв.
166	Автоматичен прекъсвач 4А, 3р, 6kA със сигнални контакти	-	бр.	1		0,00 лв.
167	Разединяеми клеми + аксесоари	-		10		0,00 лв.
168	Редови клеми + аксесоари	-		10		0,00 лв.
Монтаж на апаратура в табло табло =K05+SR1						
169	Табло с размери W600xH600xD350	-	бр.	1		0,00 лв.
170	Цифрова релейна защита с, 4xI, 7BI, 8BO	-	бр.	1		0,00 лв.
171	Разединяеми клеми + аксесоари	-	бр.	4		0,00 лв.
172	Редови клеми + аксесоари	-	бр.	57		0,00 лв.
173	Автоматичен прекъсвач 4А, 1р+N, 6kA	-	бр.	3		0,00 лв.
174	Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контактта	-	бр	3		0,00 лв.
175	Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac	-	бр	1		0,00 лв.
		-				
Полагане на кабели						
176	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 12 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм²	NYCY FR 12x1,5 mm²	м.	100		0,00 лв.
177	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 14 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм²	NYCY FR 14x1,5 mm²	м.	40		0,00 лв.
178	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 2 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм²	NYCY FR 2x2,5 mm²	м.	40		0,00 лв.

№	Наименование и технически данни на съоръженията	Тип	Мярка	К-во	Единична цена, лв. без ДДС	Обща цена, лв. без ДДС
179	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм ²	NYCY FR 4x1,5 mm ²	м.	150		0,00 лв.
180	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 7 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм ²	NYCY FR 7x1,5 mm ²	м.	50		0,00 лв.
181	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, Си концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм ²	NYCY-FR 4x2.5 mm ²	м.	120		0,00 лв.
182	Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Си жила, PVC изолация, PVC обвивка, 2.5мм ²	NYCY-O 4x2.5 mm ²	м.	120		0,00 лв.
183	Меден кабел, едножилин, сечение 2,5мм ²	ПВА2	м.	200		0,00 лв.
184	Меден кабел, едножилин, сечение 1,5мм ²	ПВА2	м.	300		0,00 лв.
185	Меден кабел, едножилин, сечение 1,0мм ²	ПВА2	м.	300		0,00 лв.
Пусково - наладъчни работи						
186	Наладка на килия в ЗРУ 10kV - според работен проект	-	бр	5		0,00 лв.
187	Настройка на цифрова релейна защита	-	бр	1		0,00 лв.
188	Наладка на шкаф ГРТ 0,4kV - според работен проект	-	бр	4		0,00 лв.
II. ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА ПО ЧАСТ "ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ", лв. без ДДС						0,00 лв.
III. ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА (I+II), лв. без ДДС						0,00 лв.
Непредвидени 5%						0,00 лв.
ОБЩА СТОЙНОСТ :						0,00 лв.

При всички посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, тип и т.н. следва да се разбира и "или еквивалентно/и"

Словом :лева без ДДС

..... 2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: 1.
(ДЛЪЖНОСТ И ИМЕ)

2.
(ДЛЪЖНОСТ И ИМЕ)

ДОГОВОР
за строително-монтажни работи

Днес,2016 г., в гр. София между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, град София 1169, пл. „Народно събрание” 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018, идентификационен № по ДДС: BG 000695018, представлявано от, наричано за краткост в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

....., със седалище и адрес на управление:, вписан(о) в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, идентификационен № по ДДС:, представяван(о) от, на длъжност, вписан(о) в Централния професионален регистър на строителя под №, определен(о) за изпълнител със заповед №, наричан(о) за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112 и следващите по раздел II, глава Тринадесета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу възнаграждение строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание” № 2, описани по вид, обем, единични и обща цена в количествено-стойностната сметка - Приложение № ...

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи писмено по време на изпълнение на настоящия договор допълнителни непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната сметка - Приложение № ...

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши работите, предмет на договора, съгласно одобрения инвестиционен проект (Приложение № ...), изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в техническата спецификация и представената оферта за участие в процедурата – техническо и ценово предложение (Приложение № ..)

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3. Срокът за изпълнение на СМР е месеца от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3.1. В срок до 5 (пет) работни дни от сключване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **Възложителя** за съгласуване подробен календарен график за изпълнение на поръчката.

III. ДОГОВОРНА СТОЙНОСТ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4. Общата стойност на СМР, предмет на договора, е (.....) лева без ДДС – съгласно ценовото предложение (Приложение №) Общата стойност включва всички необходими разходи за изпълнение на СМР, в т.ч. цената на вложените материали,

труд, допълнителни разходи, печалба, непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната сметка и др.

5. Отчитането на действително вложените материали и извършените работи по обем, вид, количество и единични цени се осъществява с протоколи за количеството и стойността на действително (фактически) вложени материали и извършени СМР, подписани от упълномощените представители на страните.

5.1. Протоколите за количеството и стойността на действително вложени материали и извършени СМР се съставят след приключване на определена група СМР.

6. Окончателната стойност се определя след извършване на всички строително-монтажни работи. Същата не може да надвишава сумата по т. 4 и се изчислява съгласно подписаните протоколи за количеството и стойността на действително вложени материали и извършени СМР. За СМР по т. 1 цената се образува въз основа на предложените единични цени в количествено-стойностната сметка (Приложение № ..), а в случай на непредвидени видове работи съгласно т. 1.1. – въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализни цени, формирани по предложените показатели за образуване на единични цени (Приложение №), придружени от фактури за закупени материали.

7. Плащанията по договора се извършват в левове, както следва:

7.1. до% от стойността по т. 4 (съгласно ценовото предложение, но не повече от 30 %) - в срок от пет работни дни от сключване на договора срещу 100 % гаранция, издадена в полза на Народното събрание, обезпечаваща авансово предоставените средства с начислен ДДС, във форма по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията, независимо от формата ѝ, е със срок на валидност, равен на срока по т. 3, удължен с 2 (два) месеца, но не по-късно от подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец № 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и протокола по т. 11, или по-ранен акт, установяващ изпълнението на СМР с количество и стойност, равна или по-голяма от аванса;

7.2. до 80 % от стойността по т. 4 - в срок от пет работни дни от подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт, обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и протокола по т. 11;

7.3. остатъкът до 100 % от стойността по т. 6 - в срок от пет работни дни от подписването на протокол за установяване годността за ползване на строежа (Акт образец №16 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от Държавна приемателна комисия по чл. 177 ЗУТ и приемане изпълнението на договора с окончателния протокол по т. 11.1.

7.4. Плащанията се извършват срещу надлежно издадена фактура, по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи документ за гаранция по т. 7.1. в срок от 5 (пет) работни дни от сключване на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

8.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народно събрание в БНБ, IBAN BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане.

8.1. Банковата гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Тя е със

срок на валидност, равен на срока по т. 3, удължен с 2 (два) месеца, но не по-късно от подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец № 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и протокола по т. 11, или по-ранен акт, установяващ изпълнението на СМР с количество и стойност, равна или по-голяма от аванса. Текстът на банковата гаранция се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.1. Застраховката е със срок на валидност равен на срока по т. 3, удължен с два месеца, но не по-късно от подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец № 15) и протокола по т. 11, или по-ранен акт, установяващ изпълнението на СМР с количество и стойност, равна или по-голяма от аванса. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 7.1. от настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(текстът на т. 8.1. е в три варианта съобразно избраната форма на гаранция)

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията по т. 7.1. при неизпълнение и/или неточно изпълнение – частично, забавено и/или некачествено, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми от неустойки и обезщетения.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по т. 7.1. без да начислява лихва върху нея.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

9.1. Да изпълни на свой риск и със свои материали, качествено и в срок договорените СМР съгласно одобрения инвестиционен проект, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на консултанта, при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната, правилата по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

9.1.1. Да осигури изцяло нужните за изпълнението на СМР транспорт, продукти и всичко друго необходимо за СМР и за провеждането на изпитвания, тестове, проби и замервания.

9.1.2. Да осигури всички необходими разрешителни за влизане на транспорт и механизация в зона Ц – гр. София и да предприеме изискуемите действия за организация на строителната площадка и изхвърляне на строителните отпадъци.

9.1.3. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък с имената и данни от личните карти на участващите в изпълнението му служители и работници.

9.1.3.1. Физическите лица, които ще извършват дейности по изпълнение на договора в сградата на Народното събрание, да притежават издадени разрешения от Държавна агенция "Национална сигурност" при условията и по реда на чл. 43 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност". Снабдяването с разрешенията за съответните лица да бъде осъществено своевременно, така че да бъде обезпечено изпълнението на СМР в срок.

9.2. Да изпълни възложените му допълнителни непредвидени СМР. Непредвидените работи, които се изпълняват по настоящия договор не могат да надвишават размера, посочен в количествено-стойностната сметка - Приложение № ... ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение анализни цени

за непредвидените СМР, изготвени въз основа на показателите за образуване на единични цени - Приложение № ..., и фактури за закупени материали.

9.3. Да изпълнява договорените СМР при режим на ограничен достъп до сградата и в условията на работещо Народно събрание. С оглед нормалното функциониране на сградата СМР могат да се изпълняват само в събота, неделя, понеделник и вторник, като в понеделник и вторник е недопустимо прекъсване на ел. захранването от 8:00 до 18:00 часа.

9.4. Да доставя строителни продукти/материали и оборудване, отговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на техническите изисквания към строителните продукти съгласно чл. 169а ЗУТ и Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.), както и да спазва технологичните изисквания за влагането им.

9.4.1. По време на изпълнението влаганите строителни продукти, съоръжения и материали предварително ще се одобряват от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа и от проектанта, осъществяващ авторски надзор, по предварително представени документи, удостоверяващи съответствието им с изискванията на нормативните актове или декларации от производителя за съответствие със спецификациите, по които се произвеждат.

9.5. Да представи и поддържа действаща застраховка за професионална отговорност по чл. 171 ЗУТ за срока на действие на договора. При поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или при промяна на обстоятелствата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в тридневен срок копия от документи, удостоверяващи валидността на застраховката му за професионална отговорност.

9.5.1. При подписването на договора да представи доказателства за регистрация в Централния професионален регистър на строителите на Камарата на строителите в трета група за изпълнение на строежи първа категория.

9.6. Да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър търговец. За вреди, причинени на лица или на публично или частно имущество при или по повод СМР, отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

9.7. Да участва със свои представители в съставянето на съответните актове и протоколи по изпълнението и отправя писмена покана до другата страна за съставянето им при условията и по реда на действащата нормативна уредба.

9.8. Да отстранява за своя сметка всички допуснати грешки, недостатъци, некачествени СМР или друго неточно изпълнение по време на строителството, както и дефекти, проявили се в гаранционния срок по т. 12.

9.9. Да изпълнява СМР при спазване на разработения в инвестиционния проект „План за безопасност и здраве”, в т.ч. нормите по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди и по време на СМР да извършва всички изисквани инструктажи на работниците и служителите си, ангажирани с работите, с изключение на началния инструктаж, извършван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на трудови злополуки последните се възмездяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия, отговаря и за нарушение на императивни разпоредби на нормативните актове. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.10. Да осигурява в рамките на работното си време достъп до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да му съдейства при извършваните от него проверки по изпълнението.

9.11. Да извършва СМР с персонал, квалифициран за съответния вид работи.

9.12. Изпълнителят отговаря за качеството на извършените работи от своите подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои.

9.12.1. При изпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и подизпълнителите му спазват императивната разпоредба на чл. 115 ЗОП.

9.12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя(ите), посочен(и) в офертата. В срок до 3 (три) календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

9.12.3. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок не по-късно от 2 (два) работни дни от настъпването им.

9.12.4. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на настоящия договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата, в резултата на която е сключен настоящия договор;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

9.13. Да получи уговореното възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор.

9.14. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи, актове и други документи по настоящия договор, са посочени в Приложение №

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

10.1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до местоизпълнението на СМР.

10.2. Да съдейства за изпълнението на договорените работи като своевременно решава всички възникнали в процеса на работа технически проблеми.

10.3. Да възлага писмено, след одобряване на анализни цени, по време на изпълнение на настоящия договор, СМР до размера на непредвидените работи (над предвидените количества за даден вид работа или нов вид работа), посочен в количествено-стойностната сметка.

10.4. Да осигури строителен надзор и да осъществява чрез свои представители непрекъснат контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не пречат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му управленска и финансова самостоятелност. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

10.5. Да участва със свои представители в съставянето на съответните актове и протоколи по изпълнението и отправя писмена покана до другата страна за съставянето им при условията и по реда на действащата нормативна уредба.

10.6. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимото възнаграждение по т. 6.

10.7. Да извърши начален инструктаж на работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на строително-монтажните работи.

10.8. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи, актове и други документи по настоящия договор, са посочени в Приложение №

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

11. При завършване на СМР, предмет на договора, се изготвя и подписва констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец № 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и протокол за приемане на действително (фактически) вложени материали и изпълнени СМР, който се подписва от упълномощените представители на страните по договора. Към протокола се прилагат протоколите по т. 5.1 и цялата техническа документация по изпълнение на договора.

11.1. Строежът се счита за окончателно изпълнен и предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на протокол за установяване годността за ползване на строежа (Акт образец № 16 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от Държавна приемателна комисия по чл. 177 ЗУТ и с подписването от упълномощените представители на страните на окончателен приемателно-предавателен протокол за изпълнение на договора, който съдържа окончателната стойност по т. 6.

11.2. До предаване на обекта рискът от случайно погиване или повреждане на извършени СМР, материали и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

12. Гаранционните срокове са, както следва:

а) на изпълнените СМР - години,

б) на монтираните строителни продукти, съоръжения и материали - съгласно гаранционния срок, определен от техния производител.

12.1. Гаранционните срокове започват да текат от издаване на разрешение за ползване на строежа от съответния компетентен орган. Условията на гаранционно обслужване на системата, в т.ч. извършване на профилактика съгласно нормативните изисквания са (съгласно представеното техническо предложение).

12.2. За проявилите се в гаранционния срок скрити недостатъци и дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 2 (два) часа от уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа по отстраняването на дефектите в минималния технологично необходим срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

13. Най-късно в деня на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за изпълнение в размер 5 % (пет процента) от стойността по т. 4 без ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваша изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народно събрание в БНБ, IBAN BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане.

13.1. Банковата гаранция за изпълнение, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Тя е със срок на валидност, равен на най-дългия гаранционен срок по т. 12. Текстът на банковата гаранция се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.1. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е със срок на валидност, равен на най-дългия гаранционен срок по т. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността му по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(текстът на т. 13.1 е в три варианта съобразно избраната форма на гаранция)

13.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно – частично, забавено и/или некачествено. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, независимо от формата ѝ, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми от неустойки и обезщетения.

13.3. Гаранцията за изпълнение се освобождава, както следва:

13.3.1. 70 % от стойността ѝ – до 5 (пет) работни дни след подписване на протокола по т. 11.1.

13.3.2. остатъкът – на равни части съобразно най-дългия гаранционен срок по т. 12, всяка от които - до 5 (пет) работни дни след изтичане на всеки едногодишен период от срока.

13.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да начислява лихва върху нея.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

14. Договорът се прекратява:

- а) с неговото изпълнение;
- б) по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

14.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора, прекъсне или забави виновно изпълнението с повече от 10 (десет) дни. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 4.

14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие:

14.2.1. при неизпълнение на т. 9.12.1. от договора;

14.2.2. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП;

14.2.3. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

14.2.4. когато поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

14.3. Договорът се прекратява без предизвестие в случаите на чл. 5, т. 3, б. „б“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, като не се дължи нито връщане на гаранцията по т. 13, нито заплащане на извършените СМР, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване, ведно със законната лихва.

Х. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

15. При виновна забава по т. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0,5 % върху стойността на договора по т. 4 за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

16. За некачествено изпълнение, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 0,5 % от стойността на некачествено извършените СМР.

16.1. Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по т. 12, не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва – в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната точка и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

16.2. При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 4.

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите суми от санкции и неустойки от гаранцията за изпълнение, от гаранцията за авансовото плащане и/или от сумата за плащане.

18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане в размер 0,5 % върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

18.1. В случаите по т. 14.2.3 и т. 14.2.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди от прекратяването на договора.

19. За неизпълнение на отделни задължения по този договор, неуредено в предходните точки, неизправната страна дължи на изправната страна неустойка в размер 3 (три) минимални месечни работни заплати за страната за всеки конкретен случай.

20. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди съгласно българското гражданско и търговско законодателство.

21. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

21.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непреодолима сила.

21.2. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно, в т.ч. непредвидено обстоятелство по смисъла на т. 27 от § 2 от ДР на ЗОП. Сертификатите, издадени от БТПП или упълномощени държавни органи ще представляват доказателство за съществуването и продължителността на форсмажора.

21.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в седемдневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

XI. СЪОБЩЕНИЯ

22. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

22.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, пл. „Народно събрание” 2, тел.

22.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

22.3. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

23. Изменения в договора се правят само при условията и по реда чл. 116 ЗОП по взаимно писмено съгласие на страните.

24. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на настоящия договор ще се третират от страните като конфиденциална информация с изключение на тази, която съгласно законодателството подлежи на регистриране, публикуване или предоставяне на компетентен орган.

25. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

26. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат учредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: