
КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
БЛОК 4г
1.1
БЛОК 4в
БЛОК 4б
1.4
Кулоари
Конферентна зала
1.14
1.3
1.15
1.16
1.25
1.24
1.26
Фоайе асансьор
Техническа апаратна
Режисьорска апаратна 1 - h.св.=280см.
Режисьорска апаратна 2 - h.св.=280см.
Резерва
ел.скара на кота +9.60
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Специализиран кабел тип LBB4116/00 за дистанционни системи;
2. При полагане на кабели в Пленарна зала, да се остави аванс-резерва от поне 50 см при всяка крайна депутатска банка;
3. На всеки кабел (от Пленарна зала) близки в Техн. апаратна (помещение №1.23 на К+6,135) е заложен аванс-резерва от поне 1 метър;
4. Отделно за всеки кабел (от Пленарна зала) е предвидена дължина от 280см. (височината на Техн.апаратна от 260см светло и 20см над окачен тавани) ;
5. Описаните в т.2, т.3 и т.4 дължини и резерви са заложени в количествената сметка;
6. За кабелите към Кабини за превод (поз№3.1а и №3.3а на К-15.01) също са предвидени: аванс-резерва от поне 50см под работен плот, аванс-резерва от 1 метър в Техн.апаратна, дължина от около 14.00м (от пода на Техн.апаратна до техн.зона над кабините - под плочата на К+20,65) и около 5.10м (от техн.зона над Кабини за превод де пода им на К+15.01).
7. Вертикалните трасета на кабелите към Кабини за превод ще се положат в същ. Ел.инстал.шахти;
8. При полагането им в същ. Ел.инстал.шахти, да се разположат по възможност по-далеч от трасетата на силовите кабели!;
9. Да се извършат необходимите измервания и изпитания на инсталацията след полагането ѝ, и преди затваряне на пода над кабелните скари;
10. Да се съблюдават всички правила и норми за безопасност и здраве;
11. За всички неясноти да се търси проектанта!
Народно събрание на Република България
Технологичен проект за оборудване на банки-преводачи
ФАЗА: РП
ЧАСТ: Ел.
М-Б 1:50
ЧЕРТЕЖ №: 2/5
ДАТА: 10.08.2018г
ЧЕРТЕЖ: БЛОК "Г" - Конферентна зала
Специализирани СУ системи , Конферентна система , Кабелна мрежа за Специализирани кабели и Дистанционна система (след кабел тип LBB4116/00) - окачен таван на Конферентна зала (от Пожарен звук към Техническо напрежение)
гл. проектант: арх. Владислав Николов
ПРОЕКТАНТ: инж. Иван Панчов
ПРОВЕРИЛ: арх. Владислав Николов